



SUNCAD, s.r.o.
nám. Na Lužinách 3
155 00 Praha 13

Váš dopis značky/ ze dne	Vyřizuje	Linka	Datum
AVE CZ/ M. Vrzalová	Milada Vrzalová	+ 420 326 902 626	7.5.2010

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Věc: Vyjádření o existenci podzemního vedení a zařízení veřejného osvětlení ke stavební akci : „II/331 Stará Boleslav, obchvat“.

V zakresleném staveništi **se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení** (dále jen VO).

Provádění prací v blízkosti VO se povoluje za těchto podmínek:

- 1) před zahájením prací musí stavebník zajistit vytýčení polohy podzemního vedení VO. Vytýčení trasy vedení VO je pouze informativní a pracovníci prováděcí firmy s tím musí být seznámeni.
- 2) Vytýčení polohy kabelů provede na náklady žadatele firma JANSÁ, Husova 1712, Brandýs nad Labem. Tel. 603 471 644, 326 903 332
- 3) Odkryté podzemní vedení VO se musí zabezpečit proti poškození.
- 4) Nad kabelovou trasou je nutné dodržet zákaz budování zařízení a skladování stavebního materiálu, které by omezovalo přístup k vedení VO a přejíždět vedení mechanismy a vozidly o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 5) Každé poškození podzemního vedení VO včetně sebemenšího narušení pláště neprodleně oznamte vydavateli tohoto vyjádření, oprava poškozeného zařízení VO bude provedena na náklady žadatele.
- 6) Při křížení nebo souběhu s vedením VO musí být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- 7) Při pracích v těchto místech je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat nevhodné nářadí. Ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky.
- 8) Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a zařízení VO ohlásí stavebník vydavateli tohoto vyjádření spojení na odpovědného pracovníka provádějící firmy.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 7.5.2011

Toto vyjádření nenahrazuje „Rozhodnutí o zvláštním způsobu užívání komunikace – výkopové povolení“ a rozhodnutí o uzavírce místní komunikace



Milada Vrzalová, referent vnitřní správy
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Strojírenská 2345
250 01 Brandýs nad Labem
 tel. 326 90 26 26
 fax 326 90 24 39