

STAVOKOMPLET

odštěpný závod Vodovody a kanalizace

Pontex, spol. s r.o.
Ing. Dagmar Tothová
Bezová 1658
147 14 Praha

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	02. 10. 2019
Č.j.:	5854/2019
Přílohy:	
K vyřízení:	PH (DŮ)
Rozdělit:	

Naše značka
034V/2019/Br

vyřizuje/linka
Miroslava Jelínková/37

Zápy, dne
1. 10. 2019

Věc: Aktualizace vyjádření k PD - Okružní křižovatka na silnici II/610 v ul. Boleslavská, k.ú. Stará Boleslav

Dne 22.6.2018 jste předložili k vyjádření žádost na výše uvedenou stavbu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zpracovatelem PD je společnost PONTEX s.r.o., zodp. projektant Ing. Pavel Hrdina, v 05/2017, č. zak. 16 179 00.

K tomuto záměru jste dostali kladné stanovisko zn. 028V/2018/Br ze dne 18.7.2018.

Dne 4.9.2019 jste e-mailem požádali o aktualizaci výše uvedeného z důvodu vypršení jeho platnosti, v PD nedošlo ke změně.

K této akci Vám sdělujeme následující:

1. Při stavbě dojde ke styku (křížení a souběh s vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor v dostatečném časovém předstihu o jeho vytýčení (tel. 777 167 187, p. Hrbolka)
2. Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé že dojde ke kolizi (souběhu a křížení) se zařízením VaK v naší správě. Je proto nutné dodržet ochranná pásma (dle zákona 274/2001), která jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,5 - 2,5m. V ochranném pásmu sítí VaK je třeba si počínat zvláště opatrně a překopy provádět ručně. Při křížení je nutné dodržet ČSN 736005.
3. Při stavbě a následné rekonstrukci komunikace a zpevněných a nezpevněných ploch nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklapy a poklapy armatury na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásmu budou poklapy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové poklapy budou v nezpevněných komunikacích obezděny nebo obetonovány. Armatury budou označeny orientačními tabulkami. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami a podkladovými deskami proti poklesu ovládacího jehlanu. Případné úpravy je nutno předem konzultovat na tel. čísle 721 827 948, p. Gruber.
4. **Stavbou by nemělo dojít ke snížení stávajícího terénu a tím krycí vrstvy podzemních investic.**
5. Dešťové vody budou zaústěny do vsakovacích zařízení, nebudou vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu.
6. **Požadujeme v místě uložení stávající vyhovující kanalizace Bet 600 pod účelovou komunikací (větev B, SO 122) provést její přeložku či rekonstrukci ve stávající trase.**

Adresa:
STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Královická 251
250 01 Zápy

IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Bank. spojení
KB - Praha - NONET
č.ú.139 04 201/0100

telefon: 326906087-8
fax: 326905093
e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz
www. stavokomplet.cz

7. V koordinační situaci C.2.1 chybí zakreslení polohy stávajícího vodovodu a kanalizace v souběhu a křížení s komunikací směr okružní křižovatka - ul. Boleslavská.
8. Vodovod požadujeme v místě křížení s nově navrženou komunikací uložit do chráničky.

Závěr:

Za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a připomínek souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby.

Další stupeň PD (DSP) požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
o.z. VODOVODY A KANALIZACE

Zápy. Královická 251

250 01 Brandýs n.L.

IČO: 47052945 (4)

DIČ: CZ47052945


Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu

Vodovody a kanalizace

STAVOKOMPLET spol. s r.o.