



Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

<b>PONTEX s.r.o.</b> Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	28-12-2017
Č.j.:	5620/2017
Přílohy:	1
K vyřízení:	Phr (JČa)
Rozdělit:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

 NAŠE ZNAČKA  
 1096026185/327

 VYŘIZUJE / LINKA  
 P. Brabenec/ 800 850 860

 MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
 Mělník/22.12.2017

### Vyjádření ke stavbě

Vážená paní Čamrová,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě II/331 Stará Boleslav, obchvat na parc.č.dle PD v k.ú.Stará Boleslav a Borek nad Labem.

Při realizaci stavby a inženýrských sítí – přípojek je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a, s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení. Dále třeba dodržet PNE 33 3302 a 33 3301.

Při křížení, či souběhu s kabelovým vedením je nutno dodržet ČSN 73 6005. **Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.**

**Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k sítím (geoportál na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.**

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
 ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
 e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
 zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
 zaslací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví**

S pozdravem



Petr Brabenec  
Technik SEM/ oddělení SEM Sítě Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.