

STAVOKOMPLET

spol s r.o.

odštěpný závod:

Vodovody a kanalizace

SUNCAD, s.r.o.

 Ing. Marek Pejchal
 Nám. Na Lužinách 3
 155 00 Praha 13

 Naše značka
 020V/2010/Br

 vyřizuje/linka
 M. Jelínková/37

 Brandýs nad Labem, dne
 29. dubna 2010

Věc: Vyjádření k PD – II/331 Stará Boleslav, obchvat, vyjádření k územnímu rozhodnutí

Dne 21.4.200 jste předložili k vyjádření projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu z 11/2008 vypracovanou firmou SUNCAD, s.r.o., Na Lužinách 3, Praha 13, zodp. proj. Ing. Marek Pejchal. K této akci Vám sdělujeme následující:

1. Při stavbě dojde ke styku (křížení, souběh) se zařízením v naší správě. Před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení v naší správě (vodovod, kanalizace) na tel. 326 905 698 mezi 7.00 – 8.00 nebo 721 827 948 p. Gruber.
2. Při stavbě a rekonstrukci komunikace nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. Veškeré poklopy a poklopy armatury na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové poklopy budou ve nezpevněných komunikacích obezděny nebo obetonovány. Armatury budou označeny orientačními tabulkami. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupřavami.
3. Před kolaudací stavby požádat o kontrolu a převzetí provedených úprav na zařízení v naší správě.
4. Celá stavba bude při pokládce potrubí průběžně digitálně a místně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení a jedno paré včetně diskety s digitálním zaměřením tohoto projektu bude předáno provozovateli.


Při splnění výše uvedených připomínek a požadavků souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

Souhlasíme se zásahem stavby do ochranného pásma 2b vodních zdrojů Motorlet.

Případné úpravy provedené oproti předložené PD k vyjádření požadujeme s námi konzultovat a předložit k vyjádření.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem



Ing. Martin Aleš

vedoucí odštěpného závodu

STAVOKOMPLET spol. s r.o.
 o. z. VODOVODY A KANALIZACE
 Zápy, Královická 251
 250 01 Brandýs n. L.
 IČO: 47052945 (4)
 DIČ: CZ47052945

Adresa:
 Zápy, Královická 251
 250 01 Brandýs n.L.

telefon: 3269005698, 326906087-8
 fax: 326905093
 e-mail: stavokomplet@stavokomplet.cz

IČO: 470 52 945
 DIČ: CZ470 52 945

Bank. spojení
 KB - Praha - NONET
 č.ú.139 04 201/0100

STAVOKOMPLET spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14934