

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 47 Praha 14

V Brandýse nad Labem 11. prosince 2017

Vyjádření o existenci podzemního vedení a zařízení veřejného osvětlení ke stavební akci:
„II/331 Stará Boleslav, obchvat, DSP, katastrální území Stará Boleslav.“

V zakresleném staveništi **se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení** (dále jen VO).


Provádění prací v blízkosti VO se povoluje za těchto podmínek:

- 1) před zahájením prací musí stavebník zajistit vytýčení polohy podzemního vedení VO. Vytýčení trasy vedení VO je pouze informativní a pracovníci prováděcí firmy s tím musí být seznámeni.
- 2) Vytýčení polohy kabelů provede na náklady žadatele firma JTS CZ s.r.o., Husova 1712, Brandýs nad Labem. Tel. 603 471 644, e-mail: jtszsro@jtszsro.cz
- 3) Odkryté podzemní vedení VO se musí zabezpečit proti poškození.
- 4) Nad kabelovou trasou je nutné dodržet zákaz budování zařízení a skladování stavebního materiálu, které by omezovalo přístup k vedení VO a přejíždět vedení mechanismy a vozidly o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 5) Každé poškození podzemního vedení VO včetně sebemenšího narušení pláště neprodleně oznamte vydavateli tohoto vyjádření, oprava poškozeného zařízení VO bude provedena na náklady žadatele.
- 6) Při křížení nebo souběhu s vedením VO musí být dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- 7) Při pracích v těchto místech je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nepoužívat nevhodné nářadí. Ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívat žádné mechanizační prostředky.
- 8) Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a zařízení VO ohlásí stavebník vydavateli tohoto vyjádření spojení na odpovědného pracovníka provádějící firmy.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 11.12.2018

Toto vyjádření nenahrazuje „Rozhodnutí o zvláštním způsobu užívání komunikace – výkopové povolení“ a rozhodnutí o uzavírce místní komunikace

Magda Chvilíčková, referentka vnitřní služby
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Strojírenská 2345
250 01 Brandýs nad Labem
tel. 326 90 26 26
e-mail : Magda.Chvilickova@ave.cz



ZR 24079856 102

PONTEK s.r.o.

Bezdová 1658

147 14 PRÁHA 4

15 -12- 2017

Došlo:

Č.j.: 5480/2017

Přílohy:

K vyřízení: PR (JČa)

Rozdělil: