

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 05 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Ev. č. SB - 1084-2/2017/PD

Stará Boleslav 10. 1. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Jindřiška Čamrová
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. Jaroslav Ších, tel.: 950 882 161, e-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	k. ú. Stará Boleslav, k. ú. Borek nad Labem
Název stavby	:	II/331 Stará Boleslav, obchvat
Stavebník	:	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Předložená dokumentace	:	pro stavební povolení z 9/2012
Zpracovatel PBR	:	obdobný dokument

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 11. 12. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

1. Během rekonstrukce komunikace bude trvale zajištěn ke stávajícím objektům přístup pro požární techniku dle požadavku čl. 12.2.2 ČSN 730802, čl. 4.4 ČSN 73 0833, případně norem souvisejících.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ponechává průvodní zprávu předložené dokumentace.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1973
272 01 Kladno
27


plk. Ing. Jan Hadrbolec
ředitel územního odboru
rada

PONTEX s.r.o. Bozovč 1958 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	16 -01- 2018
Č.j.:	0262 / 2018
Přílohy:	
K vyřízení:	PH (JČ)
Rozdělit:	