

ČEZ DISTRIBUCE	
PONTEX s.r.o.	
Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	12. 12. 2019
Č.j.:	4443/2019
Přílohy:	0
Kw:	Pr (DT)
...	...
Rc:	...

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1106757737/1156

VYŘIZUJE / LINKA
P. Brabenec / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/10. 12. 2019

Vyjádření ke stavbě

Vážený kliente,

rádi bychom Vás informovali, že nemáme námitek ke stavbě „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI II/610 V UL. BOLESLAVSKÉ – STARÁ BOLESLAV“ na č. parc. dle PD v k.ú. Stará Boleslav.

Při realizaci stavby je nutno respektovat ochranná pásma energetických zařízení dle zák. 458/2000Sb. §46.

V ochranném pásmu podzemních zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je **zakázáno používat strojní techniku.**

V případě výskytu energetického zařízení se nesmí zvyšovat ani snižovat nivelita terénu.

Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle PNE 33 3300, 33 3201 vedení VVN, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50 341-3-19 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52, PNE 33 3302 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Pokud při stavbě dojde ke křížení, souběhu či odkrytí kabelového vedení je před záhozem nutná kontrola pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a. s. se zápisem do stavebního deníku.

Před vydáním stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášky, případně veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí (geoportál na www.cezdistribuce.cz) případně souhlas s činností v ochranném pásmu energetického zařízení a o vytyčení kabelového vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Pokud při stavbě dojde ke kolizi se zařízením distribuční soustavy bude nutné toto zařízení přeložit, případně ochránit proti mechanickému poškození na základě podané žádosti o přeložku energetického zařízení.

Tento souhlas je platný za předpokladu, že bylo vydáno závazné vyjádření o existenci sítí, které musí být doloženo společně s naším vyjádřením, souhlasem s umístěním stavby a povolení k činnosti v ochranném pásmu, k jednání na stavební úřad.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví

S pozdravem



Petr Brabenec
Technik SEM/ oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.