



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 26. 4. 2021

ZADAVATEL: Sládečkovovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
Sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno
IČO: 00410021
Zastoupený: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatele, k nimž poskytuje následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

Stavební díl č. 730 – Vytápění.

V D.1.1 Technická zpráva rev 3 SKEN je psáno, že rámci regulace otopné soustavy budou osazeny na všech stávajících otopných tělesech nové termostatické hlavice, včetně přípojovacích armatur, aniž by byl v zadávací dokumentaci uveden počet a typ radiátorů, dimenze potrubí a průměry termostatických ventilů. Přitom mají být současně oceněny projekční práce na vyregulování otopné soustavy, jejichž součástí má být hydraulický výpočet a návrh regulačních prvků, určení instalace / montáže regulačních prvků na spodních rozvodech a stoupačkách a nastavení stávajících radiátorových ventilů nebo jejich výměna za nové.

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení z jakých podkladů má uchazeč vycházet a jak nebo jakým způsobem má ocenit položky.

Odpověď zadavatele:

Vyregulování otopné soustavy po realizaci zateplení obálky budovy je ve výkazu výměr v samostatném oddílu (pol.č. 141-145).

Předpokládané rozsahy projekčních a montážních prací jsou zde uvedeny v hodinové sazbě.

Vyvážení, napuštění a vypuštění otopné soustavy, tlakové zkoušky a revize se požaduje ocenit jako celky s ohledem na danou velikost budovy.

Upřesňuji, že v celé budově jsou termostatické hlavice nainstalovány. Proto se novými termostatickými hlavici ani jejich přípojovací armatury ve výkazu výměr neuvažuje.

Dotaz č. 2:

Stavební díl č. 767 – Konstrukce doplňkové stavební.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

U nůžkových okenních mříží není uveden požadavek na certifikaci v bezpečnostní třídě.
Zadavatelem není vyžadováno?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odpověděl na tento dotaz ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20. 4. 2021. „Všechny nůžkové mříže je požadováno dodat certifikované v bezpečnostní třídě RC2.“

Dotaz č. 3:

Stavební díl č. 767 – Konstrukce doplňkové stavební.

Žádáme tímto zadavatele o vysvětlení, zda bezpečnostní zámek do systému generálního klíče má být součástí dodávky uchazeče.

Pokud bezpečnostní zámek do systému generálního klíče má být součástí dodávky uchazeče žádáme zadavatele o kontakt na dodavatele bezpečnostních zámků, aby byla zaručena kompatibilita se stávajícím systémem.

Odpověď zadavatele:

Požadavek na generální klíč je v daném případě omezen pouze na novou dodávku tzv. „hlavního klíče“ pro všechny tři vstupní pozice.

Tj. nově dodávané hlavní vchodové dveře v 1.NP, zachované stávající vedlejší vchodové dveře v 1.PP a stávající branku v oplocení.

U stávajících dvou prvků je tedy nutné počítat s výměnou vložky.

Dotaz č. 4:

223 786612200R00 Montáž rolet textilních stínících vč. dodávky ozn.OS 19 -provedení dle popisu v PD m2 81,010

- budou vnitřní nebo venkovní
- ovládání
- typ materiálu (není upřesněno) jen barva

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje dodat rolety vnitřní, s ručním ovládáním a materiálem tlumící světlo (nikoli zatemňující).

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **4. 5. 2021 v 10:00 hodin.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Kladně

PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
ředitel příspěvkové organizace