

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 8.12.2017

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:

„Rekonstrukce objektu bývalého internátu“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s výzvou a zadávací dokumentací čl. 8 sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

1)

Mohla bych poprosit o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Rekonstrukce objektu bývalého internátu**.

116	M	000420601R	1x vstupní zvonkové tablo , , klávesnice, postranní panel - seznam účastníků, zámek /branka/, 21x vnitřní účastnický videotelefon, 1x nap.zdroj	- 1x účastník-tlačítko, - 1x hovorová jednotka, - 1x numerická klávesnice, - 1x RFID čtečka karet, - příprava pro CCTV, 1x el. -	kpl	1,0
VV		1				1,0
VV			1x vstupní zvonkové tablo			
VV				- 1x účastník-tlačítko,		
VV				- 1x hovorová jednotka		
VV				- 1x numerická klávesnice		
VV				- 1x RFID čtečka karet		
VV				- postranní panel - seznam účastníků		
VV				- příprava pro CCTV		
VV			1x el. zámek /branka/			
VV			21x vnitřní účastnický videotelefon			
VV			1x nap.zdroj			

Z technická zpráva:

Komunikace s prostorem vstupu do objektu bude provedena pomocí domovního telefonu /vstupní tablo, zdroj, dveřní tlačítko /vstup do RD/, **1x účastnický telefon - kancelář.** Vstupní tablo bude vybavené čtečkou RFID. **Kabeláž bude připravena pro případnou změnu systému na videotelefon.**

Cena má obsahovat 1 ks audiotelefonu nebo 21 ks videotelefonu?
Proč v případě dodávky videotelefonu není osazena jednotka CCTV ve vstupním panelu?

Odpověď: Kabely jsou již hotové a vše je připraveno k audiotelefonům - tak to je i spočítáno.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku, která je do 14.12.2017 do 09:00 hod.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. David Petržílek, v.r.

tel.: +420 257 280 352

e-mail : petrzilek@kr-s.cz