

Profil zadavatele

V Říčanech dne 13.5.2021

Reg. č.: vz-34/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 81-82 k veřejné zakázce „II/105 – Severní obchvat Jílového u Prahy“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

81.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 1 U SO 361 je navržena štětovnicová stěna délky 6,5m. Dle geologického vrtu V05 by tyto stěny byly vetknuty cca 1,5m do skalního podloží, což je pro štětovnice nevhodné. Podle našeho subdodavatele -odborné firmy není možné tuto technologii realizovat. Změní nebo upraví zadavatel zadání?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Projekt pažení stavební jámy přepracován nebude. Zajištění stavební jámy pomocí štětovnic dle návrhu v PDPS považuje projektant jako řešení, které je realizovatelné a správné. Štětovnice se do materiálů typu R5 beraní běžně a pakliže se vyskytnou problémy, rozmělní se podloží pomocí předvrtů. Zadavatel nezmění ani neupraví zadání.
82.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dotaz č. 2 V DI č. 64 je dotaz, který se odkazuje na SO 301.2 (štěrbinové žlaby a čistící kusy). V odpovědi uvádíte, že položky budou doplněny v SO 102.1, ale v uveřejněném soupisu prací nejsou položky ani v jednom z uvedených stavebních objektů. Doplní zadavatel položky do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položky 935111 a 897726 pro šterbinové žlaby a čistící kusy jsou zahrnuty do soupisu prací SO 102.2. Zadavatel tedy nebude doplňovat tyto položky do soupisu prací.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel