

Profil zadavatele

V Říčanech dne
Reg. č.: vz-153/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/2769 Kosmonosy, most ev. č. 2769-1 přes dálnici D10 u Kosmonos“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Vážený zadavateli, vznášíme dotaz k této stavbě: 1) Ve stavebním objektu SO 201 (investor KSÚS) jsou nulové položky. Jedná se o pol.č.025 – 272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B v množství 0,000 t a 035 – 420365 - VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B v množství 0,000 t. Opraví zadavatel výkaz výměr ? 2) Ve stavebním objektu SO 201 - Opatření pro převedení cyklostezky přes most (investor město Kosmonosy) jsou nulové položky. Jedná se o pol.č.018 – 272365 - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B v množství 0,000 t a pol.č.021 – 317365 - VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B v množství 0,000 t. Opraví zadavatel výkaz výměr ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	1) Výztuž základů je součástí položky výztuže opěr a výztuže pilířů. Výztuž přechodových desek je součástí položky výztuže opěr. U uvedených položek je vždy uvedena poznámka s odkazem. Nulové položky jsou uvedeny pro kompletnost. Výkaz výměr zůstává v platnosti. 2) Výztuž základu opěrné zdi a výztuž římsy je součástí položky výztuže opěrné zdi. U nulových položek je vždy uvedena poznámka s odkazem. Nulové položky jsou uvedeny pro kompletnost. Výkaz výměr zůstává v platnosti. Z praktických důvodů nebyly položky odděleny a množství výztuže je uvedeno dohromady. Nulové položky ve výkazu výměr nejsou určeny k ocenění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel