



Statutární
město **Kladno**

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí – Vodoprávní úřad

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO



Č. jednací: OŽP/8569/18-2
Spis. zn.: OŽP/8569/18

Vyřizuje: Mgr. Aneta Kletečková - pov.č.T - 36/2018 -OŽP
Kladno: 4.12.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.11.2018 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Bc. Michal Šťastný,
IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov,
kterou zastupuje AZ Consult, spol. s r.o., IČO 44567430, Klíšská 1334, 400 01
Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává souhlas

podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu k stavbě

II/101 Dřetovice - havárie zemního tělesa

(dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 1142, 1144 v katastrálním území Dřetovice, obec Dřetovice, kraj Středočeský, na nichž se nachází koryto vodního toku.

Popis stavby:

Předmětem záměru je náprava havarijního stavu č. II/101 mezi obcemi Dřetovice a Komáry - podemletí paty zemního tělesa komunikace. Stavební práce budou prováděny v korytě Dřetovického potoka. Během stavby budou vody převáděny dočasným zatrubněním a po dokončení stavby dojde k částečnému rozšíření koryta v místě nově vybudované opěrné

Kontaktní spojení:

Tel:
Fax:

Email: aneta.kleteckova@mestokladno.cz
Web: <http://www.mestokladno.cz>

zdi. Stavba neklade překážku povrchovému odtoku vody. Vzhledem k omezené kapacitě trubek převádějících vodu bude pro stavbu zpracován povodňový a havarijní plán.

Číslo hydrologického pořadí: 1-12-02-0310-0-00

Číslo hydrogeologického útvaru: 51400 Kladenská pánev

Název vodního toku: Dřetovický potok

Říční kilometr: 1,6

Název vodního útvaru: Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

Kód vodního útvaru: DVL_0770

Orientační souřadnice místa předmětu závazného stanoviska: 103087, 755226

Souhlas je udělen za dodržení následujících podmínek:

1. Zavázání konců zdi (křídél) do svahu tělesa komunikace, resp. do břehu koryta, včetně náběhů z balvanitého záhozu, musí být provedeno plynule a bez náhlých změn tvaru a směru, musí být rovnoběžné s hranicí pozemku koryta, nikoli vybíhat do pozemku (koryta). V realizační dokumentaci musí být detailní výkresy obou zavázání zdi, které budou dostatečně včas před zahájením stavby předloženy správci vodního toku.
2. Během stavby a po jejím skončení nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, nátěrové hmoty, apod.). Staveniště je třeba zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo ke splachu výkopku nebo jiných materiálů do koryta Dřetovického potoka a to ani při přívalových srážkách. V PD zmíněné dočasné uložení výkopku na přilehlé louky by bylo možné pouze těsně u paty pravého údolního svahu⁴², tj. ve vzdálenosti cca 40 m od pravé břehové hrany koryta – na hranici záplavového území.
3. Bude vypracován havarijní plán, který bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
4. Bude vypracován povodňový plán, který bude předložen obci Dřetovice k vydání potvrzení o souladu s povodňovým plánem.

Odůvodnění:

Dne 14.11.2018 podal žadatel žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu. Podkladem pro vydání tohoto závazného stanoviska byla předložená projektová dokumentace z července 2018, č. zak. 17/404, kterou vypracovala Tereza Jelínková. Dále bylo podkladem stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení, Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 56838/2018-242/Ma ze dne 25.10.2018. Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a stanovil podmínky, při jejichž splnění je předložený záměr možný.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí

- 8 -

otisk úředního razítka

Mgr. Aneta Kletečková
oprávněná úřední osoba

Příloha: PD zpět

Rozdělovník:

AZ Consult, spol. s r.o., IDDS: z9vp5js

sídlo: Klíšská č.p. 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

zastoupení pro: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísp. org., Zborovská
81, 150 00 Praha-Smíchov