

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.05.2021
Reg. č.: VZ-123/21
Č.j.: 845/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18-19 k veřejné zakázce „II/329 Plaňany - Radim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

18.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce 18 soupisu prací SO 101 – Oprava komunikace_Vrstvy pro obnovu a opravy z materiálů stabilizovaných vápnem není určeno množství pojiva, které by mělo být uvažováno. Požádáme Vás o upřesnění množství vápna ve stabilizované vrstvě.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Do soupisu prací byl přidán předpoklad množství pojiva. Přesné určení bude provedeno během stavby po odtěžení konstrukce vozovky.
19.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce 15 soupisu prací SO 101 – Oprava komunikace_Opláštění (zpevnění) z geotextilie a geomřížovin. Jakou gramáž máme pro geotextilii ocenit – 300g/m ² ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Do soupisu prací byl přidán popis pro gramáž geotextilie. Je počítáno s gramáží 300 g/m ² .

Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení tyto přílohy:

- II-329 Plaňany – Radim – neoceněný soupis prací.xlsx

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel