

profil zadavatele

V Říčanech dne 28.05.2021

Reg. č.: VZ-171/21

Č.j.: 921/21/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6-7 k veřejné zakázce „II/105 Kabáty, opěrná zeď“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude záporové pažení kotvené, jaký bude profil zápor, převázky kotev jsou z válcovaných profilů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V PD je navrženo záporové pažení, kde se předpokládá použití válcovaných profilů. S ohledem na umístění konstrukce se nepředpokládá kotvení. Pokud ale zhotovitel bude schopen v místě vodoteče kotvy odvrátat, zainjektovat a napnout, lze použít i kotvenou konstrukci. Případné převázky kotev budou z válcovaných ocelových profilů. Detailní návrh pažení musí být součástí RDS zhotovitele.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplň zadavatel prosím řez v místě pažení, IGP a půdorys pažení stavební jámy.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Osa pažení je naznačena v půdoryse pouze osou. Návrh konstrukce vychází z provedeného podrobného geotechnického průzkumu (Ing. Boleslav Březina květen 2019) jehož součástí je situace s označenými řezy a příslušné řezy, ve kterých je vykreslen předpokládaný průběh skalního podloží za opěrnou zdí. Zmiňovaný IGP je součástí předaného PDPS, část Doklady, příloha č.3.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel