

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.05.2021

Reg. č.: vz-156/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Předpokládá dodavatel správně, že v případě uzavření smlouvy o dílo bude vybranému dodavateli ze strany zadavatele bezúplatně poskytnuta zadávací projektová dokumentace (PDPS) a zaměření v otevřených formátech (např. s příponou dwg, doc, xls atd.) a v to vše v takovém obsahovém rozsahu, v jakém byla dodavateli poskytnuta v rámci zadávacího řízení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
2.	K projektové dokumentaci (I. etapa : 0,053 – 0,600 km Velíšská ul.) zadavatel uvádí následující: Projektová dokumentace bude bezúplatně poskytnuta vybranému dodavateli v otevřených formátech. Z geodetického zaměření skutečného provedení stavby je dostupné pouze polohopis hrany obrubníků chodníků a zvýšených prahů; výškopis pravděpodobně součástí zaměření nebude. Projektant pouze ke zvýšeným prahům, které přehradily vozovku, doplnil odvodnění komunikace. Zhotovitel se bude muset především s podélnými spády komunikace vypořádat tak, jako jinde při výměně obrusné vrstvy – buď si vyrobit stručný výškopis a polohopis nebo si pomoci lankodráhou. Pro upřesnění – na úseku délky 547 m je osazeno přibližně 20 ks uličních vpustí, dnes odvodnění funguje.

Na základě zpracování dotazu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9.6.2021 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel