

Profil zadavatele

V Říčanech dne 03.06.2021

Reg. č.: vz-156/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b>
	V soupisu prací je uvedena položka vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ 3.200 m3. V podrobném výpočtu je uvedeno $51395/8=6425/2,3=2793,48=2794=2800$ , tedy pouze 2.800 m3. Vysvětlí zadavatel tento rozpor?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:</b> 2.800 m3 je na celoplošné vyrovnání, 400 m3 navíc je vyrovnání sjetých krajů vozovky cca v polovině trasy.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel