

DHV CR, s.r.o.
Ing. Michal Jonáš
Černopolní 39
613 00 Brno

Dopis / Letter

Váš dopis / Your letter:

Naše ref. / Our ref.:

Vyřizuje / Dealt with by: Kašák / 606 652801

Datum / Date: 26.1.2012

Ref: Ochrana sítě Praha

Vyjádření pracoviště ochrany sítě společnosti Telefonica Czech Republic, a.s. ke stavbě: „II/267 Bakov nad Jizerou, průtah“.

Na základě Vámi nově zaslaných podkladů **souhlasíme** s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že kabely budou umístěny za obrubou, nezabetonovány a v předepsaném krytí. Nesmí být umístěny podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem..

Dále upozorňujeme na nutnost dodržování podmínek ochrany sítě dle našeho vyjádření čj. 167288/11/CSC/SS0.

Milan Kašák
Ochrana sítě Praha
Telefonica Czech Republic, a.s.



Telefonica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336

1128