

profil zadavatele

V Říčanech dne 08.06.2021  
Reg. č.: VZ-123/21  
Č.j.: 952/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26 k veřejné zakázce „II/329 Plaňany - Radim“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

26.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Vysvětlení, doplnění, změna dokumentace zveřejněné na portále e-zak dne 2. 6. 2021 obsahuje přílohu VÝKAZ VÝMĚR. Stavební objekt 101 obsahuje pol. č. 5 sejmutí ornice 1838,46 m <sup>3</sup> a dále obsahuje pol. č. 12 rozprostření ornice tl. 0,1 m 10599,40 m <sup>2</sup> . To znamená, že z 1838,46 m <sup>3</sup> sejmuté ornice bude 1059,94 m <sup>3</sup> použito do pol. 12. Tím pádem vznikne přebytek sejmuté ornice ve výši 778,52 m <sup>3</sup> (1838,46 – 1059,94). Pol. č. 33 poplatek za skládku tento přebytek nezahrnuje. Z tohoto důvodu se obracíme na zadavatele s dotazem, zda bude výměra přebytku sejmuté ornice zahrnuta do pol. 33., nebo jakým jiným způsobem má být přebytek vyřešen?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Jedná se o chybné použití položky. Je počítáno s tloušťkou 0,15 m. Položka č. 12 byla nahrazena položkou č. 37.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- II/329 Plaňany – Radim – neoceněný soupis prací.xlsx
- XC4 – II-329 Plaňany – Radim.xml

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu na: **35.163.528,13 Kč** bez DPH.

Vzhledem v výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na: **23.06.2021 v 10:00**

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel