

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.06.2021

Reg. č.: vz-217/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „III/25915 Bezděz, rekonstrukce mostu ev. č. 25915-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V soupisu prací pol. č. 5 SO 000 jsou uvedené doby výluk. Tyto jsou dle našeho názoru časově nedostatečné pro jednotlivé práce, které musí být prováděny. Jsou doby výluk pevně dané nebo je možné je prodloužit?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Navržená doba výluk je standardní a je dostatečná pro prováděné práce (běžně je montáž nosníků prováděna během 1 dne). Prodloužení doby výluk je možné na základě dohody zhotovitele se SŽDC (zohlednit v žádosti o zařazení výluk do ročního plánu).
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Kdo bude žádat o výluky a v jakém předpokládaném termínu je řešil zadavatel? Neurčí tuto položku zadavatel jako preliminář?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: O výluky bude žádat zhotovitel. Předpokládaný termín výluk bude dle harmonogramu zhotovitele. Zadavatel neurčuje tuto položku jako preliminář.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	V soupisu prací není uvažováno s pomalými jízdami ani s náhradní autobusovou dopravou. Nedoplní zadavatel tyto položky do soupisu prací jako preliminář?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: Případné náklady na pomalé jízdy a náhradní autobusovou dopravu zahrne uchazeč do položky č. 5 027211 SO 000.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
do 29.06.2021 do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel