

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
Zastoupený:	RNDr. Jan Jirátko, ředitel školy
Sídlo:	Sídl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovník II, 269 01 Rakovník
IČO/ DIČ:	16980123/ CZ16980123
Profil:	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Ing. Bc. Jaroslav Redl, j.redl@sprakovnik.cz
Zástupce ve věcech zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát advokat@hebky.cz
Název veřejné zakázky (dále také jen Zakázka):	Oprava podlahy v tělocvičně
Režim / Druh zakázky / řízení:	zakázka malého rozsahu / stavební práce
Klasifikace předmětu Zakázky (CPV):	45430000-0 - Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn 45432100-5 - Pokládka podlah a podlahových krytin
Zahájení řízení:	dne 18.06.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 23.6. 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.6.2021 ve 13:19:42 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Dobrý den, prosím o specifikaci finální nášlapné vrstvy“.

Odpověď: Specifikace finální vrstvy bude následující: celková tloušťka finální vrstvy minimálně 6 mm, z toho nášlapná vrstva minimálně 0,5 mm, bez obsahu ftalátů, nečistotám odolná úprava, barva dle výběru zadavatele.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.6.2021 ve 19:07:41 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „ 1) pol. 6 demontáž a zpětná montáž skladů nářadí komplet 2

Prosíme o upřesnění, o jaký typ a množství nářadí se jedná

2) pol. 14 dodávka a montáž OSB desek (2 vrstvy po 334 m2) m2 668

Prosíme o stanovení tloušťky OSB desek

3) pol. 16 dodávka a pokládka samonivelační stěrky m2 334

Prosíme o stanovení typu a tloušťky stěrky

4) pol. 18 dodávka a montáž finální nášlapné vrstvy m2 369

Prosíme o stanovení typu a tloušťky finální nášlapné vrstvy

5) pol. 20 lajnování komplet 1

Jaké sporty požaduje Zadavatel nalajnovat?“.

Odpověď ad:

- 1) Jde o demontáž a zpětnou montáž stěn, které ohraničují sklad nářadí. Vystěhování a nastěhování nářadí není součástí dodávky.
- 2) Tloušťka OSB desek je požadována minimálně 22 mm.
- 3) Požadována je samonivelační stěrka s nízkými emisemi (minimálně splňující třídu Emission EC1R), tloušťka stěrky bude 5 mm.
- 4) Specifikace finální vrstvy bude následující: celková tloušťka finální vrstvy minimálně 6 mm, z toho nášlapná vrstva minimálně 0,5 mm, bez obsahu ftalátů, nečistotám odolná úprava, barva dle výběru zadavatele.
- 5) Lajnování bude provedeno pro následující sporty: volejbal, basketbal, dále bude nalajnováno florbalové brankoviště.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí a úpravu položek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 29.6. 2021 ve 13.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník, příspěvkové organizace