

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:	Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
Zastoupený:	RNDr. Jan Jirátko, ředitel školy
Sídlo:	Sídl. Gen. J. Kholla 2501, Rakovník II, 269 01 Rakovník
IČO/ DIČ:	16980123/ CZ16980123
Profil:	<a href="https://zakazky.kr-stredocesky.cz/">https://zakazky.kr-stredocesky.cz/</a>
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Ing. Bc. Jaroslav Redl, <a href="mailto:j.redl@spsrakovnik.cz">j.redl@spsrakovnik.cz</a>
Zástupce ve věcech zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
Název veřejné zakázky (dále také jen Zakázka):	Oprava podlahy v tělocvičně
Režim / Druh zakázky / řízení:	zakázka malého rozsahu / stavební práce
Klasifikace předmětu Zakázky (CPV):	45430000-0 - Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn 45432100-5 - Pokládka podlah a podlahových krytin
Zahájení řízení:	dne 18.06.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 28.6. 2021

**Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 24.6.2021 v 17:46 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „v souvislosti se zadávacím řízením "Oprava podlahy v tělocvičně" SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku máme 4 dotazy ke Zadávací dokumentaci:*

- 1) jaký je nosný systém podlahy, resp. jak a k jaké konstrukci mají být kotveny desky OSB?*
- 2) "podsyp" v konstrukci podlahy má pouze výplňovou nebo i nosnou funkci?*
- 3) jaký je požadován materiál pro "podsyp"?*
- 4) lze předložit alternativní, systémové, funkční a praxí ověřené řešení nosných a výplňových vrstev skladby podlahy?“.:*

### Odpověď:

ad 1) Podlaha je navržena jako plovoucí, tedy ležící na podsypu, rám není požadován. Je možné jej instalovat, ale bez nároku na zvýšení rozpočtu.

ad 2) Podsyp má jak výplňovou, tak vzhledem k navržené konstrukci i nosnou funkci.

ad 3) Přesný typ materiálu není definován, požadavky splňuje například pórobetonový granulát.

ad 4) Lze předkládat taková řešení, která odpovídají konstrukci definované položkami uvedenými v položkovém rozpočtu.

**S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí a dobu do konce lhůty pro podání nabídek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 30.6. 2021 ve 13.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník, příspěvkové organizace