

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 13.8.2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtmán
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/125 - I/2 Kbílek, rekonstrukce

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Po odfrézování, očištění a vyspravení lokálních poruch budou položeny následující konstrukční vrstvy vozovky:

- typ 1, částečná výměna konstrukce v tl. 0,12 m 18 504 m²
- typ 2, nová vozovka v plné konstrukci v tl. 0,62 m.....2 000 m²
- typ 3, částečná konstrukce vč. SROM v tl. 0,32 m..... 14 000 m²

Žádáme o staničení jednotlivých konstrukčních vrstev.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V PD a závěrečné zprávě z diagnostiky předpokládá projektant rozdělení na úseky komunikace podle jednotlivých konstrukčních vrstev takto:

TYP 1 = kce v tl.0,12 m: km 0,000 – 0,700 a km 2,000 – 3,800 – celková délka 2.500 m

TYP 2 = kce v tl.0,62 m: km 1,138 – 1,338 – délka 200 m

TYP 3 = kce v tl.0,32 m: km 0,700 – 1,138, km 1,338 – 2,000 a km 3,800 – 4,626 – celková délka 1926 m

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová v.r.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9
Tel.: 281 021 817, Fax.: 281 021 825
Email: rudolfova@gordion.cz