

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 15.8.2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/125 - I/2 Kbílek, rekonstrukce

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V úsecích, kde se předpokládá úplná výměna konstrukce vozovky (TYP 2), je navržena nová konstrukční skladba v celkové tloušťce 620mm. Odfrézováno bude 120mm, dále výkaz výměr obsahuje položku č.1 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm. Takže zbývá provést odkopávku v tl.200mm na ploše cca 2000m2, tj.400m3 včetně odvozu na skládku a skládkovného. Tyto položky sice ve výkazu výměr figurují, ale v nedostatečných kubaturách. Bude výkaz výměr opraven?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Do soupisu prací do položky pro odkopávku č.122201101 byla doplněna výměra pro odkop na ploše 2000 m2 (400 m3). Doplněny byly i příslušné položky pro odvoz a skládkovné.

Zadavatel poskytuje nový výkaz výměr - II-125 - I-2 Kbílek Rekonstrukce, který je přílohou těchto Dodatečných informací.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Z technické zprávy vyplývá, že v podkladních asfaltových vrstvách je obsažen dehet. Ve výkazu výměr chybí položka poplatků za uložení nebezpečného odpadu na skládku. Bude výkaz výměr doplněn?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dle TZ sice vyplývá, že v podkladních asfaltových vrstvách je obsažen dehet, nicméně v diagnostickém průzkumu je uvedeno doporučení, použít tyto podkladní materiály po úpravě zpět do podkladních vrstev. V případě nevyužití těchto materiálů by musely být provedeny práce na oddělení dehtu z podkladních vrstev a uložení na skládku nebezpečného odpadu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do:

- **Nová lhůta pro podání nabídek:** nejpozději do **10. 9. 2013, 9:00 hodin**
- **Otevírání obálek s nabídkami** se uskuteční na adrese zadavatele veřejné zakázky, dne **10. 9. 2013 v 10:00 hodin** v zasedací místnosti č. č.3091.

Přílohy:

- Příloha č. 1 DI č. 3 - II-125 - I-2 Kbílek Rekonstrukce.xls

Přílohy jsou ke stažení na profilu zadavatele na adrese:

<https://ezakazky.kr-stredocesky.cz/kusk/>

S pozdravem

Ing. Eva Rudolfová v.r.
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9
Tel.: 281 021 817, Fax.: 281 021 825
Email: rudolfova@gordion.cz