

Profil zadavatele

V Říčanech dne 19.07.2021
Reg. č.: vz-252/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-4 k veřejné zakázce „III/2769 Horní Stakory“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: V dodaném výkazu výměr se předpokládá v položce č. 12922 "čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku" ve výměře 237,6 m ² , což při předpokládané tloušťce je 23,76 m ³ , dále v položce č. 12931 "čištění příkopů do 0,25 m ³ /m s odvozem na skládku" ve výměře 206 m ³ , což při uvažovaném objemu nánosů je 51,5 m ³ . Zároveň se skládkuje v položce č. 015112 pouze 77,25 tun odpadu. Může zadavatel ověřit skládkované množství odpadu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: V položce „krajnice“ je uvedeno „do 100 mm“, a v položce „příkopy“ je uvedeno „do 0,25 m ³ /m“, ale ve skutečnosti bude objem těžných zemin menší, proto to celkové skládkovné je menší, oproti maximálnímu matematickému výpočtu. Výměry v zadání souhlasí.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: V položce 915111 a 915211 je uvedena celková výměra VDZ, přičemž se ale skládá ze tří různých druhů VDZ - vodící proužky, přechod pro chodce a zálivy BUS. Může zadavatel rozdělit tuto položku dle jednotlivých typů VDZ, případně alespoň uvést o kolik se jedná přechodů pro chodce, kolik zálivů BUS a potvrdit, že zastávka BUS bude provedena v bílé barvě?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: Jedná se o 2 x přechod pro chodce, 2 x BUS, vodící proužky 12,5 cm. BUS v bílé barvě

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel