

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav

Adresa: Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav

Tel.: 950 861 011

Fax: 950 861 241

E-mail: spisovna.mb@sck.izscr.cz

Č. j. HSKL - 2384/2012 - MB

Stará Boleslav 9. 3. 2012

Počet listů: 1

Příloha: 0

RITTER architekti
Poděbradská 1867/7
288 02 Nymburk

Závazné stanovisko dotčeného orgánu

(Vyřizuje: nrap. Jaroslav Šich, tel.: 950 882 161, e-mail: jaroslav.sich@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k. ú. 619159 Čelákovice, B. Smetany čp. 1692
st. p. č. 4187, 1259/3
Název stavby : stavební úpravy rodinného domu
Stavebník – investor stavby : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : projekt stavby pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), výše uvedenou dokumentaci, **předloženou dne: 29. 2. 2012.**

K výše uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci)

SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění těchto podmínek:


1. Rodinný dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace dle požadavku § 15 odstavce 5 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
2. Rodinný dům bude vybaven přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A dle přílohy č. 4 vyhlášky 23/2008 Sb.
3. Revize spalinové cesty bude provedena dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

IČ
Bankovní spojení (bank connection)
Číslo účtu (Bank-konto, N/Nr.)

: 70885371
: Česká národní banka Praha
: 8609881/0710

Poznámky:

Projektovou dokumentaci obsahující požárně bezpečnostní řešení si trvale ponecháváme.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Lejsek".

plk. Ing. Jan Lejsek
ředitel územního odboru
rada