


Poznámky:  
- V 01.PP bude provedena výměna stávajícího kotle za nový. Napojení na rozvody využije v maximální míře stávající rozvody. Tento systém ÚT bude vytápět prostory 1.NP a 2.NP.  
- Ve 3.NP bude vytvořen samostatný etážový systém vytápění s novým plynovým turbokotlem odkouřeným nad střechu. Přívod plynu bude napojen na rozvod, který je nyní ukončen ve stávající kuchyni ve 2.NP pod místem umístění nového kotle ve 3.NP.  
- V 1.NP a 2.NP bude pouze přemístěn radiátor v kuchyních. V 1.NP v souvislosti s posunem přičky bude zjištěn průběh stávajícího vedení a v případě nutnosti bude provedena jeho úprava.

0 1 2 3 4 m			skupinová domácnost 2.	
Atelier	Projektant	Objednatel		Paré
	Ing. arch. Jan Ritter	STŘEDOČESKÝ KRAJ		
	Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk	Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
	Mob.: +420.774.285.222, E-mail: janritter.jr@gmail.com	+420.257.280.111, info@kr-s.cz		
Zodp. projektant: Ing. arch. Jan Ritter, č.aut.: ČKA 02 455		(Vyšší Hrádek, p.s.s. – Brandýs n. L.)		
Projekt	Místo stavby		Datum	
2. Čelákovice, P. Bezruč 990	k.ú.: Čelákovice 619159		5 '13	
Navrhované úpravy	parcely: st. 882, 883		REVIZE 00	
S.Ú.: Čelákovice				
Obsah výkresu	Měřítko		Číslo výkresu	
Půdorys 1.PP- ÚT	1:50		F.ÚT2.1	