

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne:

2.5

Naše zn.: KHSSC 44824/2012

Ritter architekti

Poděbradská 1867/7

288 02 Nymburk

Vyřizuje: Jaroslava Landová

Tel.: 234118130

E-mail: jaroslava.landova@khsstc.cz

Datum: 17.10.2012

Brandýs nad Labem – Změna užívání objektu čp.2440, závazné stanovisko ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti firmy **Ritter architekti, Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk** posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci zpracovanou ke stavebnímu řízení stavby: **Změna užívání objektu čp.2440 v Brandýse nad Labem na parcele č.poz.: st.3435 a 1861/2 v k.ú.Brandýs nad Labem 609048** a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací zpracovanou ke stavebnímu řízení stavby:

Změna užívání objektu čp.2440 v Brandýse nad Labem na parcele č.poz.: st.3435 a 1861/2 v k.ú.Brandýs nad Labem 609048

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a desinfekce vodovodních řadů a přípojek a ke kolaudaci bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody v rozsahu krácený.
2. Nejpozději při kolaudaci bude doloženo, že výrobek přicházející do přímého styku s vodou (před uvedením na trh), byl ověřen a při účelu jeho využití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody dle § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší změnu užívání nově postaveného objektu (rodinný dům) na Zázemí managementu a Denního stacionáře Vyššího hrádku, poskytovatele sociálních služeb čp.2440 na pozemcích st.3435 a 1861/2 (k.ú.Brandýs nad Labem 609048). Zázemí managementu bude pro 26 pracovníků, Denní stacionář je prostor určen pro poskytování sociální služby a zázemí pro 8 pracovníků. Podlahovou plochu objektu činí celkem cca 301 m², z toho je 200 m² pro zázemí pracovníku managementu. Denní stacionář v současnosti využívá cca 30 lidí. Záměrem stacionáře je služba větší podpory v upevňování a posilování sociálních dovedností, nácviky v nakupování, zařizování na úřadech,... k dispozici je celkem 5 místností včetně tréninkové kuchyně. Stravování v denním stacionáři nebude poskytováno.

Pro obě oddělení je sanitární zařízení navrženo v dostatečném počtu.

Objekt je napojen na elektřinu, vodu, kanalizaci a plyn. Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod.

Podmínky č.1 a č.2 závazného stanoviska jsou dány v rámci zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody dodávané obyvatelstvu dle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a v souladu s § 4 odst. 2. písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly, vše ve znění pozdějších předpisů.



Ing.Blanka Vávrová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:
Adresát
KHS-HOK