

RITTER architekti  
Ing. Arch. Jan Ritter  
Poděbradská 1867/7  
288 02 Nymburk

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka  
4640/12/Hy

Vyřizuje/linka  
Hyhlíková/170

Ml.Boleslav  
6.12.2012

**Čelákovice, ul. B. Smetany, č.p. 1692, parc.č. 1259/3 a st 4187, vodovodní přípojka pro RD –  
vyjádření ke stavebnímu povolení**

Na poz.č. 1259/3 a st 4187 se nenacházejí žádná zařízení ve správě naší a.s.

**Vodovodní přípojka** bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR 11 D 32 a to litinovým navrtávacím pasem na stávající uliční řad s osazením litinového šoupěte a zemní soupravy s teleskopickou tyčí.

Přípojka bude ukončena kompletní vodoměrnou sestavou včetně držáku a zpětné klapky a bude umístěna v suterénu objektu na zdi (max.2 m za lícem obvodové zdi). Vodoměr musí být chráněn proti mrazu!

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

V případě, že dojde k zásobení vodou z veřejného vodovodu a soukromého zdroje, nesmí být tyto rozvody propojeny, musí být vybudovány dva samostatné rozvody.

*Samotnou realizaci přípojky a montáž vodoměru je nutno po obdržení povolení a uzavření smlouvy s naší a.s. ( viz. níže) dohodnout s provozem vodovodů v Čelákovících (Ing. Jelínek, tel. 326 991 914).*

**Závěr**

*Upozorňujeme investora, že dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí být s naší a.s. uzavřena smlouva o dodávce vody a to před osazením vodoměru. Tato smlouva bude uzavřena na odd. odbytu – pí. Dostálová, tel. 326 376 142.*

Žádost o zřízení přípojky včetně její projektové dokumentace je evidována v naší a.s. Vodovodní přípojka je evidována pod číslem 174/12/P5

**S vydáním stavebního povolení souhlasíme.**

Vyjádření platí 1 rok.

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 58

S pozdravem

Ing. Vladimír Stehlík  
výrobní náměstek



Obdrží: P5

Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Telefon: 326 376 111  
provolba 326 376 xxx  
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz  
URL: www.vakmb.cz

