

Profil zadavatele

V Říčanech dne 21.7.2021
Reg. č.: vz-198/21
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 13 k veřejné zakázce „II/101 Dolní Břežany-Zbraslav-havárie“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Dotaz č.1 k VZ +2017-395 - II/101 Dolní Břežany – Zbraslav Poskytne prosím zadavatel soupis prací ve formátu aspe (xml/xc4)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Zadavatel uveřejňuje soupis prací ve formátu xml/xc4.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Dotaz 1 V dokumentaci stavby "II-101 Dolní Břežany-Zbraslav" je uveden objekt SO180- Přechodné dopravní značení (např. soubor "D1120_SO 180-Prechodne dopravní znaceni.pdf"), který ale není obsažen v soupisu prací. Upraví Investor soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací s doplněným SO 180.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Dotaz 2 Chápeme správně, že stavby "II/101 Dolní Břežany-Zbraslav" a "II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu" půjde provádět současně a za plné dopravní uzávěry? Pokud půjde sanaci skalních svahů provádět současně se stavbou "II/101 Dolní Břežany-Zbraslav", může uchazeč nechat položku č.3 v SO04 ("POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY") neoceněnou a náklady na DIO uvést pouze v položce č.7 objektu SO 000?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Zadavatel předpokládá, že obě stavby budou prováděny za úplné uzávěry dle SO 180 stavby II/101 Dolní Břežany-Zbraslav. Účastníci položku DIO v rámci stavby II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu ponechají neoceněnou. Toto označí poznámkou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:					
1. Dle projektové dokumentace (TZ) pro SO 101.1 se v rámci přípravy území provádí mj. odfrézování asfaltového souvrství v tl. 150 mm s následným odkupem zhotovitelem. Dle výkazu výměr je ovšem pro tuto činnost počítáno s tl. 350 mm:					
4.	6	113728	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 056,895
	frézování vozovky (povinný odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem)				
	0,35=0,350 [A] tloušťka odstraněné vrstvy 3019,7=3 019,700 [B] plocha odstraněné vrstvy Celkem: A*B=1 056,895 [C]				
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:					
Zadavatel sděluje, že v případě výše uvedeného nesouladu platí tloušťka odstraňované vrstvy dle soupisu prací.					

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:					
1. Dle projektové dokumentace (TZ) pro SO 101.1 se v rámci přípravy území provádí mj. odtěžení podkladních vrstev z nestmeleného kameniva v tl. 400 mm s následným odvozem a uložením na skládku vč. poplatku uvedeného v samostatné položce. Dle výkazu výměr je ovšem pro tuto činnost počítáno s tl. 150 mm:					
5.	4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	499,155
	odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 0,15 m 3327,7*0,15=499,155 [A]				
	5	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	499,155
Účastník se domnívá, že při zpracování zadávací dokumentace pro havárii v délce 0,5 km došlo k nepřesnosti ve výpočtech množství a minimálně výše uvedené položky jsou ve vzájemném rozporu					
Dotaz: Opraví zadavatel uvedené výměry ve výkazu výměr tak, aby odpovídaly skutečnému rozsahu prací? V případě, že účastník uvažuje v souvislosti s uvedenými skutečnostmi nesprávně, vysvětlí zadavatel, jak bylo stanoveno množství uvedených položek?					
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:					
Zadavatel sděluje, že v případě výše uvedeného nesouladu platí tloušťka odstraňované vrstvy dle soupisu prací.					

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:			
	Výkresová dokumentace ani soupis prací neobsahují bližší specifikaci trubek pro mikropiloty. Mohl by zadavatel upřesnit průměr a tloušťku stěn (např. běžná 89/10) navržených trubek mikropilot?			
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: V návrhu se předpokládá použití trubek 108/16 z oceli S355.			

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	V zadávací dokumentaci u objektů SO 201 v položce: a SO 251.1 není specifikována trubní výztuž mikropilot. Upřesní zadavatel tuto položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: V návrhu se předpokládá použití trubek 108/16 z oceli S355.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Dotaz 1 V dokumentaci stavby "II-101 Dolní Břežany-Zbraslav" je uveden objekt SO180- Přechodné dopravní značení (např. soubor "D1120_SO 180-Prechodne dopravní znaceni.pdf"), který ale není obsažen v soupisu prací. Upraví Investor soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Žádost o vysvětlení byla již vyřešena vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Dotaz 2 Chápeme správně, že stavby "II/101 Dolní Břežany-Zbraslav" a "II/101 Břežanské údolí, sanace skalního svahu" půjde provádět současně a za plné dopravní uzávěry? Pokud půjde sanaci skalních svahů provádět současně se stavbou "II/101 Dolní Břežany-Zbraslav", může uchazeč nechat položku č.3 v SO04 ("POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY") neoceněnou a náklady na DIO uvést pouze v položce č.7 objektu SO 000?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	Žádost o vysvětlení byla již vyřešena vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	V poskytnutém výkazu výměr se nachází dvě položky s nulovým množstvím – v SO201 p.č. 51 – 91228 - SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU a v SO251.1 p.č. 34 – 711519 - OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍÍ. Doplní zadavatel množství těchto dvou položek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací. Položky jsou nadbytečné a jsou vypuštěny.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Dotaz č. 1 V SO 201 je u položky č. 51 - SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU, uvedeno nulové množství. Doplní nebo opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:
	Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací. Položky jsou nadbytečné a jsou vypuštěny.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	Dotaz č. 2 V SO 101.1 je jako položka č. 2 uvedena položka ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, která je specifikována jako zkoušky PAU. Součástí ZD jsou ale již výsledky zatřídění PAU. Je tedy tato položka správně specifikována?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	Dle §7 vyhlášky č. 130/2019 Sb. se zkoušení směsí provádí ve fázi projektové přípravy (odst. (2)) i ve fázi realizace (odst. (3)). Zadavatel nevidí chybu ve specifikaci položky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:							
1)							
Ve výkazu výměr pro SO 251.1 Opěrné zdi (verze ve formátech PDF i Excel) je položka, která nemá uvedené množství.							
34	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	M2	0,000	0,00	0,00	2020_OTSKP
Dle Zadávací dokumentace, bod 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY je zadavatelem vyžadována povinnost vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací ...							
13.	Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Účastníky stanovena na základě vyplněného soupisu prací a souhrnného listu stavby. Účastník je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby (rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách zadavatel nepřipouští).						
Dotaz:							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mají účastníci uvedenou položku oceňovat? 2. V případě, že ano, doplní zadavatel podrobnější popis položky včetně výpočtu a určení množství? 3. V případě, že je položka ve výkazu výměr omylem a nemá být oceňována, upraví zadavatel výkaz výměr a vyjme položku z výkazu výměr, aby nebyli účastníci uváděni v omyl? 							
Vzhledem k tomu, že je zadavatel v prodlení s odpovědí na naše již zasláné dotazy, předpokládáme, že tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podáváme v termínu.							
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:							
Zadavatel uveřejňuje upravený soupis prací. Položka je nadbytečná a je vypuštěna.							

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 52.290.465,00 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 8.9.2021.do 10:00 hodin.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel