

profil zadavatele

V Říčanech dne 26.07.2021  
Reg. č.: VZ-276/21  
Č.j.: 1251/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1 III“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve Výkazu výměr k SO 101 je položka: ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM (kód 574D56)
	Ve Vzorovém příčném řezu není uvedeno, že by směs měla být modifikována a v Technické zprávě je uvedeno: <i>Asf. beton pro ložní vrstvy 2) ACL 16+ 60mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 2) Pro asfalt. ložní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 12591. Vrstva bude provedena dle ČSN 73 6121.</i>
	Upřesní zadavatel, zda platí VV nebo technická zpráva a výkresy?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
Uchazeč ve zmíněné pol. č. 574D56 ocení směs dle specifikace v technické zprávě. Platí technická zpráva a výkresy.	

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel