

profil zadavatele

V Říčanech dne 29.07.2021  
Reg. č.: VZ-232/21  
Č.j.: 1300/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II-201 Zbečno, homogenizace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	dle technické specifikace má dojít k odfrézování stávajícího krytu vozovky. Plocha nového asfaltového krytu je 3200 m <sup>2</sup> . Ve výkazu výměr u položky Frézování asfalt. ploch je uvedena výměra 25 m <sup>3</sup> . Domníváme se, že se jedná o chybu ve výměře. Upraví zadavatel výměru frézování?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>

V rámci opravy dojde k zesílení konstrukce silnice II/201 v řešeném úseku – dojde k navýšení nivelety vozovky. Frézování bude realizováno na začátku a konci opravy silnice.

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení následující:

- II-201 Zbečno, homogenizace – Technická specifikace

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel termín pro podání nabídek na nový termín:  
05.08.2021 v 11:00

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel