

Profil zadavatele

V Říčanech dne 05.08.2021
Reg. č.: vz-202/21
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „II/101 Okružní křižovatka, Dobřejovice - Herink“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:					
	Žádáme zadavatele o prověření výpočtu skutečného množství v soupisu SO 101a – položky frézování					
	7	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	610,944	0,00
			vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Materiál není odpadem!			
		Přípravné, zemní a bourací práce Odfrézování živičného krytu - - tl. 40 mm: 2688,2*0,04=107,528 [A] - tl. 60 mm: 1404,0*0,06=84,240 [B] - tl. 80 mm: 39,2*0,08=3,136 [C] - tl. 150 mm: 1404,0*0,15=210,600 [D] - tl. 160 mm: 1284,0*0,16=205,440 [E] Celkem: A+B+C+D+E=610,944 [F]				
		Prověří zadavatel skutečné množství ?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:					
	<i>Množství frézovaných ploch vychází ze zaměření stávajícího stavu a z provedených kontrolních odvrtů. Skutečné množství je patrné z VV.</i>					

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:					
	Může zadavatel poskytnout laboratorní zkoušky na PAU (zatřídění asfaltových směsí dle tříd ZAS-T1, ZAS-T2,ZAS-T3,ZAS-T4) pro znovu získanou asfaltovou směs?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Zadavatel zasílá zkoušky PAU v příloze					

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:					
	V soupisu prací ani v projektové dokumentaci (vzorový příčný řez, technická zpráva) není blíže specifikován materiál na nezpevněnou krajnici. Může dodavatel uvažovat využití R materiálu ze stavby pro provedení nezpevněné krajnice?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:					

	<i>Ano, lze využít R materiál pro provedení nezpevněné krajnice. Materiál si však zhotovitel nejdříve musí odkoupit na základě ceníku KSÚS (recyklát 30 Kč/t).</i>
--	--

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zasílá následující:

- II-101 km 8,380 PAU.zip

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Ing. Jan Lichneger, ředitel