



GENEREL ROZVODŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV

ELEKTRO

HLAVNÍ ELEKTROROZVADĚČ JE NÁPOJEN ZE STÁVAJÍCÍCH ELEKTROKRÁŇÍ NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ. OD TUDY JE PŘÍVODNÍ KABEL DO HLAVNÍHO ROZVADĚČE VĚŠEN V SÁDKU VEDEN POD PLOCHOU PO FASÁDĚ SEVERNĚ V ÚROVNI PARAPETU OKEN. TEN BUDE OPOJEN A PŘÍVODNÍ KABEL S CELKOVOU VÝMĚNOU HLAVNÍHO ROZVADĚČE.

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

V UPRAVOVANÉ ČÁSTI I NOVÉ PŘÍSTAVBĚ BUDOU PŘÍVODNÍ NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE. ODKANALIZOVÁNÍ BUDE PŘÍVODNÍ NOVÝM LEŽATÝM SVODEM S PŘÍPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PŘED OBJEKTEM BUDE OSAZEN LAPOL PRO ZACHYTĚNÍ OLEJŮ A TUKŮ. NOVOU PŘÍPOJKOU BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NÁPOJENO DO STÁVAJÍCÍ STOKOVÉ SÍTĚ V AREÁLU UČILIŠTĚ. VODOVODNÍ ROZVODY BUDOU PŘÍVODNÍ NOVĚ V PODLAŽE.

VYTÁPĚNÍ

STÁVAJÍCÍ VYTÁPĚNÍ VÝUKOVÉ ČÁSTI ELEKTRICKÝMI AKUMULAČNÍMI KAMNY BUDE ZRUŠENO. DO UPRAVOVANÝCH PROSTORŮ BUDE PŘÍVODNÍ TEPELOVNÍ VYTÁPĚNÍ S DESKOVÝMI OTOPNÝMI TĚLESY. JAKO ZDROJ TEPLA SLOUŽÍ STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ KOTLE V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V ZÁPADNÍM KŘÍDELE BUDOVY S DÍLNAMI. BUDE PROVĚŘENA KAPACITA STÁVAJÍCÍCH KOTLŮ Z HLEDISKA POTŘEBY TEPLA PRO NOVÉ ČÁSTI. NA STÁVAJÍCÍM ROZDĚLOVAČI TOPENÍ JE VOLNÁ POZICE PRO PŘÍPOJENÍ NOVOU TOPNÉHO OKRUHU.

KAT.ÚZ. SEDLČANY, PARC.Č. 958, 959

REVITALIZACE CUKRÁRNY	
ZADÁVACÍ STUDIE	
GENEREL TZB	SOU Sedlčany, Petra Bezruče 364 Petra Bezruče 364, 264 01 Sedlčany

MĚŘÍTKO: 100 15. 2. 2021	SB S-B s.r.o. Husova 332, 264 01 Sedlčany projekce@s-b.cz tel. 318 920 367
VÝKRES č. D11	

