

Profil zadavatele

V Říčanech dne 20.08.2021

Reg. č.: vz-312/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce „III/24025 a III/24027 Žižice - Ješín“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. je odpadní znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzo(a)pyrenu ≥ 50 mg.kg-1 asfaltová směs obsahující dehet a jedná se o nebezpečný odpad dle katalogu odpadů jako 17 03 01. Dle provedených rozborů a zařídění PAU se v daném úseku vzorek s obsahem benzo(a)pyrenu ≥ 50 mg.kg-1 nevyskytuje. Proč jsou v soupisu prací tedy použity položky POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Opraví zadavatel soupis prací na správnou položku bez nebezpečného odpadu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Zadavatel trvá na typu položky s ohledem na budoucí zkoušení PAU před stavbou/v průběhu stavby a to i s ohledem na Aktualizaci PD 08/2020, kdy nelze vyloučit dodatečný zásah do spodních vrstev. Položka tak bude muset být čerpána s ohledem na skutečný stav zastižených vrstev, laboratorní rozbor a souhlas TDS.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel