

U1
UMYVADLO ZDRAVOTNÍ
ZÁPACH.UZÁVĚRKA
PŘIPOJOVACÍ SOUPRAVA
LÉKAŘSKÁ PÁK. BATERIE
MADLO UNIVERZÁLNÍ SVISLÉ
ZRCÁDLO
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

U2
UMYVADLO
ZÁPACH.UZÁVĚRKA
KRYT NA SIFON
UMYV.STOJ.BATERIE

U3
UMYVÁTKO
UMYV.SIFON
UMYV.STOJ.BATERIE

S
SPRCH.KOUT STAVEBNĚ PROVEDENÝ
PODL.VPUSŤ
DVEŘE
SPRCHOVÁ PÁK.BATERIE
+ SPRCHOVÁ SADA
MADLA + SEDÁTKO
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

KL1
ZÁVĚSNÝ KLOZET
SEDÁTKO
PODOMÍTKOVÝ MODUL
ROHOVÝ VENTIL
SKLOPNÁ SESTAVA
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

KL2
ZÁVĚSNÝ KLOZET
SEDÁTKO
PODOMÍTKOVÝ MODUL
ROHOVÝ VENTIL

V
NEREZOVÁ VÝLEVKA
ZÁVĚSNÁ
SIFON DN50
NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE
+ RAMÉNKO 300MM
KOMPLETNĚ VYBAVIT DLE VYHL.398/2009Sb.

D
DŘEZ NEREZ V NÁBYTKOVÉ SESTAVĚ
SIFON DN50
STOJÁNK.PÁK.DŘEZOVÁ BATERIE

PR
PODOMÍTKOVÝ PRAČKOVÝ SIFON/VENTIL
DN50/G1"

POZNÁMKA

ROZVOD STUDENÉ VODY JE NAVRŽEN Z POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉHO TYP 1
TLAKOVÁ ŘADA PN 16

ROZVOD TUV A CIRKULACE JE NAVRŽEN Z POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉHO TYP 3
TLAKOVÁ ŘADA PN 16

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI

REVIZNÍ DVÍŘKA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

UCHYCENÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ

KOMPENZACI ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ PROVÉST DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ

MAX.VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ PRO VODOROVNÉ POTRUBÍ (PP) :

- PP #16 – 700MM
- PP #20 – 800MM
- PP #25 – 900MM
- PP #32 – 1000MM

MIN.TLOUŠŤKA TEP.IZOLACE (ROZVOD TV CIRKULACE) :

- PP #16 – 15MM
- PP #20 – 20MM
- PP #25 – 25MM
- PP #32 – 30MM

HLAVNÍ PROJEKTANT:
Energy Benefit Centre a.s.
Klimentská 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval: ing. Petr Šturma
Zodpovědný projektant: ing. Petr Šturma

ing. PETR ŠTURMA
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO PROJEKTOVÁNÍ VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKY
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH TECHNICKÝCH INSTALACÍ
ČLEN ČKAIT
ZAPSANÝ V SEZNAMU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
PRO PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH TECHNICKÝCH INSTALACÍ
POD ČÍSLEM 1004
JIRÁSKOVA 1000/6, MLADÁ BOLESLAV
IČO: 70 81 53 83, DIČ: CZ
TEL.: +420 326 312 350
E-MAIL: PETR.STURMA@SEZNAM.CZ

PROJEKT:
Druhá domácnost DOZP – PD
Havlíčkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav
1.etapa

STAVEBNÍK:
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
Václavkova 950/2, 293 01 Mladá Boleslav

ČÁST, PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES: **VODOVOD – 1.PP**

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 210008	Paré:
Datum: 04/2021	
Část: D.1.1	Stupeň: DPS
Změna:	
Č.výkr.: ZT1	Formát:
Měřítko: 1:50	