



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

IČ: 48683795

Havlíčkova 456, 293 80 Mladá Boleslav

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi

Zadavatel Vám dle § 98 a §99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

A) List ozn.2020-160601.2.1 - Fasáda, pol.č.1 - 612325302 - Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží – v množství je zahrnuta oprava venkovních i vnitřních omítek špalet, což dle našeho názoru není technologicky správné.

Vnitřní omítkou nemohu opravit vnější špalety a naopak. Žádáme zadavatele o rozdělení položky na vnitřní a vnější omítky.

B1) Jelikož do rohů vnějších špalet otvorů budou osazeny vnější omítkové rohové lišty (pol.č.6 a 7), žádáme zadavatele o upřesnění, v jakých položkách se nachází otlučení omítek pro osazení lišt a opravu fasádní omítky s nátěrem na pohledové stěně fasády?

B2) Pro práce bodu B1) jsme nenašli v SP pro ocenění buď položku fasádního lešení, nebo položku např. plošiny. Žádáme zadavatele o vyjádření či doplnění položek.

C) Soupis prací obsahuje nové omítky vnitřních a vnějších špalet ze 100 % - viz pol.1, ale v soupisu prací jsme nenašli otlučení omítky vnějších a vnitřních špalet, bude zadavatelem doplněno?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

A) Rozděleno v rozpočtu. Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení uveřejňuje upravený rozpočet.

B1) Bourání žádné neprobíhá, nátěr špalet v pol. č. 92-94.

B2) Lešení je pouze u komína a lešení vnitřní u vybraných oken viz rozpočet.

C) Ano je to myšleno jako oprava (doplnění ostění) po výměně oken, nebylo předpokládáno s otlučením.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

List ozn.2020-160601.2.1 - Fasáda,... pol. č.57 76161114 Okno zděné ze skleněných tvárníc - dle výběru investora , položka cenové soustavy URS .

2 / 2

V ZPD je uveden požadavek na součinitel prostupu tepla 1,5W/m²K skleněných tvárníc, ale ve skladbě položky č.57- URS skleněné tvárnice s takovým součinitelem prostupu tepla nejsou obsaženy.

Žádáme zadavatele o upřesnění, s jakým součinitelem prostupu tepla máme skleněnou tvárnici ocenit? V případě, že máme ocenit dle požadavku ZPD, tak žádáme o opravu položky např.na R-položku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Doplněno do položky R.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

A) V jaké části soupisu prací a položkách je obsaženo vybourání u nahrazovaných oken např. pro okno W282, W291, W11, W60 – v popisu SP nové okno nebo kopie?

B) V jaké části soupisu prací a položkách je obsažena demontáž a montáž repasovaných mříží včetně vlastní repase mříží.

C)Dále jsme v soupisu nenašli položku pro repasi stávajících průběžných vnějších parapetů mezi okny, viz. např. W01.02?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

A) Demontáž ocenit do položky s oknem (kopií)

B) Repase mříží je jako součást repase celého okna viz průvodní list repase oken



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

C) Repase vnějších parapetů je jako součást repase celého okna viz průvodní list repase oken

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne **29.09.2021 10:00 hodin**.

Ing. Václav Bohata,
ředitel školy

Př1 Upravený soupis prací