

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.9.2021

Reg. č.: vz-351/21

Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/00412 a III/10227 Dlouhá Lhota-homogenizace“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Doplň Zadavatel o diagnostiku vozovky PAU, aby uchazeč výběrového řízení mohl stanovit relativní cenu skládkovného?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Diagnostika PAU není nutná, neboť se jedná o frézování asfaltové ohrusné vrstvy, která byla realizována po roce 2000.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel