



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 9.12. 2013

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Jednající: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí
IČ: 708 91 095

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„II/611 Nehvizdy - Mochov, rekonstrukce“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Výkaz výměr SO.181 – pol.č.88 a 89 Vodorovná doprava vybouraných hmot a suti na skládku a Poplatek za uložení stavebního odpadu z komunikací na skládce (skládkovné): jak se došlo k množství uvedenému u těchto položek tedy 14132,634tun? Z výkazu výměr vyplývá, že se odfrézuje cca 3000m³ asfaltových vrstev, tedy cca 7500tun a rozsah ostatních bouracích prací je minimální.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

U každé položky VV je uveden i výpočet suti a vybouraných hmot (stejně jako přesunu hmot), ve skrytých sloupcích excelu "T - AA", vycházejících z třídíku OTSKP a ceníku ÚRS.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Odfrézovaná asfaltová směs je majetkem investora. Bude investor požadovat odvoz odfrézované směsi na konkrétní místo a v případě, že ano kam a nebo alespoň jak daleko?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Odfrézovaný materiál bude zhotovitelem odkoupen za cenu stanovenou Krajskou správou a údržbou silnic.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Technická zpráva SO.181 str.12: *Ošetření a sanace trhlin: Provedení případných trhlin je nutné provádět a vycházet podle zásad popsaných v TP 115. Podélné spáry budou ošetřeny pomocí geokompozitu. Příčné trhliny budou po odfrézování vrstvy 120mm důkladně zmapovány, očištěny a všechny budou přiznány pomocí proříznutí a zalití trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Místa*



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

příčných trhlin budou označena a po položení obrusné vrstvy budou tyto spáry opět přiznány proříznutím a zalitím pružnou zálivkou.

Výkaz výměr SO.181 obsahuje proříznutí a zalití trhlin – pol.č.67 a 68 a ošetření pomocí geokompozitu – pol.č.74. Jak se došlo k množství uvedenému u těchto položek tedy 3802m v případě pol.č.67,68 a 7604m² v případě pol.č.74? Tak velké množství se zdá být nepravděpodobné vzhledem k tomu, že ošetřování trhlin se týká pouze druhého úseku od km 2,4 do km 3,3; v případě pol.č.74 to znamená celoplošnou aplikaci geokompozitu na tomto úseku. Totéž platí i pro SO.120 a pol.č.69-71.

Skutečně bude požadováno přiznání příčných trhlin do nové obrusné vrstvy? Vznikne tak velké množství míst s vysokým rizikem budoucích poruch.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V technické zprávě je chybně uveden způsob ošetření trhlin. Ošetření trhlin bude provedeno po provedení odfrézování asfaltových vrstev dle TP 115, v obrusné vrstvě se již proříznutí a zalití spár neprovádí. Co se geokompozitu, týče uchazeč ocení, tak jak je uvedeno ve VV.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Výkaz výměr SO.181 – pol.č.10,12-17: jak se došlo k množství uvedeným u těchto položek? Z projektové dokumentace vyplývá, že se nepředpokládá zásah do zemního tělesa. Rekonstrukce bude probíhat pouze v horních zpevněných vrstvách stávající silnice.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Jedná se úpravu boků silničního tělesa, kdy dochází k úpravě sklonů svahů a příkopů, viz. charakteristické příčné řezy.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

SO 120 - okružní křižovatka

39	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m ²	100,600
40	M	583801600	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II	t	100,600

Ve výše uvedené pol.č.40 je měrná jednotka uvedena v *t*, množství odpovídá *m²*. Žádáme o opravu této položky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Položka dodávky opravena v příložené opravě soupisu prací.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

SO 181 - silnice

89	K	997221846	Poplatek za uložení stavebního odpadu z komunikací na skládce (skládkovné)	t	14 132,634
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	---	------------

Dle našeho výpočtu neodpovídá uvedené množství ve VV odstraňovaným konstrukcím. Žádáme jeho prověření a zároveň rozdělení dle charakteru odpadů, neboť jejich cena se zásadně liší (živice a ostatní odpady).

Rozdělení množství skládkového žádáme rovněž v SO 120.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Položka skládkovného rozdělena v příložené opravě soupisu prací na jednotlivé druhy skládkovaných sutí a vybouraných hmot u obou stavebních objektů. Množství zůstává zachováno, jak bylo již uvedeno v dodatečných informacích č.1, množství sutí a vybouraných hmot vychází z třídníku TSKP. Uchazeči ocení tak, jak je uvedeno v novém výkazu výměr.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, v souladu s ustanovením § 40 zákona.

Nová lhůta pro podání nabídek: Nabídky doručte nejpozději do **6. 1. 2014 do 9:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **6. 1. 2014 v 10:00 hodin** na adrese zadavatele, v zasedací místnosti č.3091.

S pozdravem

Bc. Adéla Novotná, v.r.
kontaktní osoba zadavatele

Odbor veřejných zakázek
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 531
e-mail: novotnaa@kr-s.cz