

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.10.2021  
Reg. č.: VZ-341/21  
Č.j.: 1764/21/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „II/112 Vlašim oprava mostů ev.č. 112-028, 112-029, 112-032, 112-034, 112-037, 112-038“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Uchazeč se domnívá, že při navrhovaném provádění stavby po polovinách, bude nutno používat pažení nebo štětovnice pro zabezpečení stavby (v zachovaném jízdním pruhu bude projíždět automobilová doprava včetně autobusů) a u SO 206 – Most ev. č. 112-038 je navržen výkop 1,3 m. Upřesní zadavatel provádění a doplní příslušné položky pro zabezpečení silničního tělesa? |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Uvažovaná hloubka výkopu je cca 0,65 m. Pažení není navrženo. Je uvažováno se svahovaným výkopem. PD obsahuje upozornění na možnost výskytu vrstvy štětu a návrh případného řešení. Jedná se však pouze o informativní sdělení. Necht' účastník uvažuje výkop jako svahovaný.                                                                                                |

Vzhledem ke zpracování dotazů mění zadavatel termín pro podání nabídky na nový termín:  
20.10.2021 v 10:00

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel