



- LEGENDA PŘÍSTROJŮ
- SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ, IP65, 230V, 63W
  - VYPINAČ, 230V, 10A, IP44
  - VYPINAČ SÉRIOVÝ, 230V, 10A, IP44
  - VYPINAČ STŘIDAVÝ, 230V, 10A, IP44
  - ULOŽENÍ, TRASY
  - VODIČE SILNOPROUDU
  - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
  - VEDENÍ NA KABELOVÉM ŽEBŘÍKU
  - VEDENÍ PO POVRCHU V PLAST. LIŠTÁCH

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 410.3.2 a 410.3.3  
OCHRANOU ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ)  
OCHRANOU PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Snížení energetické náročnosti objektu Zámek						
Domov pro seniory Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice						
SPEC. OBJEDNATEL		Investor:				Č.paré
		Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
		Objednatel:				
		Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34				
GENERALNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jiřík		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
		Projekce cz s.r.o., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Tomáš Srba	Ing. Tomáš Srba	Ing. Tomáš Srba		
	PODPIS	PODPIS	PODPIS			
	TOMÁŠ SRBA, Náměstí Míru 188, Heřmanův Městec 538 03					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:	
	DPS	D.1.4	06/2019	06/2019	-	
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:	
	61904				OSVĚTLENÍ D.1.4.c.3	