



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 10.1.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj a město Trhový Štěpánov

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní pro oblast financí

IČ: -----

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/126 Trhový Štěpánov, rekonstrukce silnice

Evidenční číslo zakázky: 376573

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1. Jak má být naloženo s odfrézovaným asfaltovým recyklátem? Stanoví investor místo k jeho uložení (v tom případě žádáme o uvedení tohoto místa nebo alespoň jeho dopravní vzdálenosti od stavby) nebo bude požadován odkup recyklátu zhotovitelem (v tom případě žádáme o uvedení ceny za odkup 1 tuny recyklátu)?
2. Výkaz výměr SO 450, pol.č.27 Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě: co znamená označení měrné jednotky této položky „JV“? Jak bylo stanoveno množství u této položky, tj. 1000?
3. Výkaz výměr SO410, pol.č.20-23: u těchto položek chybí měrné jednotky a množství. Budou doplněny?
4. Úprava křižovatky Trhový Štěpánov (část obec i kraj): podle projektové dokumentace (průvodní a technické zprávy) má být přebytečná zemina odvezena na mezideponii v obci k využití na úpravu terénu v souvislosti s jinou investiční akcí obce. Ve výkazech výměr jsou odvozy na skládku a skládkovné. Co platí?
5. Výkaz výměr rekonstrukce sil II/126, úsek D1-Trhový Štěpánov (náměstí): pol.č.8 - poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) - 1871tun. Z pol.č.5-7 vyplývá, že objem přebytečné sypaniny ukládané na skládku je 1871 m³ (jedná se zřejmě o materiál z pročištění příkopů 3742m*0,5m³/m=1871m³), takže množství uvedené u této položky tedy 1871tun je chybné, neboť objemová hmotnost zeminy se pohybuje kolem 1,8tuny/m³. Bude množství u pol.č.8 opraveno?
6. Jakým způsobem má být sanován most 126-001? Ve zprávě z mimořádné prohlídky je uvedeno:

Odstranit z mostu torkretový nástřik, přespárovat zdivo. Čelní zdi cca 1.0 m pod římsou v místech s významnějšími poruchami přezdíť. Obnažit NK, na rub klenby přibetonovat žb. desku tl. cca 0.2 m, na desku položit izolaci. Vyměnit vozovku v oblasti mostu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Výkaz výměr obsahuje položky:

Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 20 mm - 31m²

Spárování starého zdiva z lomového kamene mostů cementovou maltou hloubky do 80 mm - 335m²

Odstranění degradovaného betonu tl do 5 cm ručně - 335m²

Chybí položky pro přezdění čelních zdí, zemní práce pro obnažení NK, přibetonování žb.desky na rub klenby a položení izolace.

Bude doplněn výkaz výměr nebo přesněji stanoven způsob sanace mostního objektu?

Totéž platí i pro propustek 126-001P. V tomto případě ve výkazu výměr postrádáme položky pro vytvoření skluzu pro zamezení stékání vody z vozovky na most a obnovení říms.

7. V projektové dokumentaci: „úprava křižovatky _okolí_město/D/“ ve výkazu výměr „D_1_Trh Stepanov nov mesto vv-U2013“ v listu „ SO 800 VV“ v položce 19 „Casoron G“ - se již 4 roky nesmí v EU používat. Prosím o určení jiného typu nebo položka nebude oceněna a zůstane s hodnotou 0.
8. Žádáme o bližší specifikaci dlažby COMCON

MAT 58300004 Dlažba pro nevidomé COMCON m2 15,800

9. Součástí zadávací dokumentace je závazný návrh smlouvy o dílo, ve kterém se v bodě 3.2 sjednaná cena za dílo člení na části a), b), c) a d), přičemž část d) odkazuje na cenu za provedení plnění specifikovaných v čl.1.4 této smlouvy, kde čl.1.4 říká " Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III této smlouvy, a to za podmíněk, uvedených v této smlouvě." Neměl by se čl. 3.2 d) odkazovat na bod 1.5, kde jsou vyjmenovány činnosti jež mají být předmětem díla? Opraví zadavatel návrh smlouvy o dílo?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ad 1. Odfrézovaný asfaltový recyklát bude zhotoviteli odprodán Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje za 30Kč/t v místě stavby

Ad 2. Opraveno ve VV na kpl.

Ad 3. Stanoví zhotovitel na základě svých zkušeností.

Ad 4. Platí výkaz výměr (je možná domluva z obcí a investorem, jak naložit s přebytečnou zeminou).

Ad 5. U pol. č. 8 je chyba, je nutné pol. přepočítat na t.

Ad 6. Odstranit z mostu torkretový nástřík, přespárovat zdivo. Čelní zdi cca 1.0 m pod římsou v místech s významnějšími poruchami přezdít. Obnažit NK, na rub klenby přibetonovat žb. desku tl. cca 0.2 m, na desku položit izolaci. Vyměnit vozovku v oblasti mostu – Tato opatření je nutné provést do 10 let

Výkaz výměr obsahuje položky: - nutné provést do 1 roku

Výkaz výměr je správně, uvedené řešení a rozsah byl stanoven na základě prohlídky mostu a propustku - viz. texty, kde se do výkazu výměr a po dohodě z investorem zahrnuje jenom to, co je potřebné provést do 1 roku, plus nutné věci navíc.

Ad 7. Náhrada je – Roundup, výměra je stejná.

Ad 8. Jedná se o dlažbu z výstupky pro nevidomé a slabozraké, o min. tl. 6cm , může se použít COMCON DV, ale má tl. 3cm, co není vhodné pro občasný pojezd větších vozidel (doporučujeme např. BEST - KLASIKO pro nevidomé tl. 6cm).



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Ad 9. Na profilu zadavatele je zveřejněno upravené znění SOD (Čl. III bod 3.2. písm. d)).

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **04/02/2014**, do **09:00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **04/02/2014** v **10:00** hodin.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : zeman@kr-s.cz