



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

CENTROPROJEKT a.s.

**Štefánikova 167
Zlín**

760 30

Č. J.:3050/11/2/ESM

VYŘIZUJE / LINKA
H. Konopová/ 327 588115

KUTNÁ HORA
dne: 14.7.2011

Věc: DS Uhlířské Janovice–Dostavba stávající budovy, SO 06 Přípojka telefonní – vyjádření pro stavební řízení – změna stavby před dokončením

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro stavební povolení
Projektant: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Číslo projektu: 102292
Investor: Středočeský kraj

Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení - změna stavby před dokončením - DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy, SO 06 Přípojka telefonní.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v zájmovém území dané stavby vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Souhlasíme se stavbou při dodržení následujících podmínek:

- požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
- před zahájením dané stavby bude nutné přesnou trasu našich zařízení (vodovodu a kanalizace) vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – provoz Zruč nad Sázavou, provoz ČOV,
- křížení bude provedeno kolmo a v chrániče, včetně přípojek. (ČSN 73 6005),
- požadujeme provádět výkopové práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
- při hutnění zeminy v místě křížení nad naším zařízením požadujeme dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jeho možného poškození,
- požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace bude provedena kontrola dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zák. 274/2001 Sb. a kolmé křížení v chrániče (ČSN 73 6005). O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno,

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

- v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
- odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Michal Eder, provoz Zruč nad Sázavou, tel. 327 531110, nebo jím pověřený pracovník,
- odpovědným pracovníkem kanalizací je pan Radek Jansa, Kutná Hora tel. 327 513351, nebo jím pověřený pracovník,
- **požadujeme písemné ohlášení zahájení prací.**

Vyjádření má platnost 12 měsíců.

Přílohou tohoto dopisu je orientační zakres inženýrských sítí, které vlastní a provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře.


Hana Koňopová
evidence a správa majetku

Vodohospodářská společnost
a.s. Vrchlice - Maleč
Číslo účtu: 17701-161/ 0100
Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Příloha: 2 x situace

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



