

Centroprojekt, a. s.  
Štefánkova 167  
Zlív  
760 01 Zlív

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/ 11. 7. 2011

NAŠE ZNAČKA  
001035733127

LINKA  
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Děčín 14. 7. 2011

**Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Dostavba stávající budovy, k. ú. Uhlířské Janovice, p. č. 2322/2, 2322/3**

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci energetického zařízení ze dne 11. 7. 2011 Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.** Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. V případě **podzemních** energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací pět dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o **souhlas s činností v ochranném pásmu**. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 14. 7. 2011 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem

Ivana Michálková  
ČEZ Distribuce, a.s.  
Oddělení Dokumentace Benešov

#### Přílohy

1x mapa zájmového území

1x podmínky činnosti v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zaslací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

Platí pouze s vyjádřením  
č. 1035733127  
ze dne: 14.7.2011  
Poznámka:




## Legenda

### Trasy el. sítí

- Podzemní vedení NN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní VN do 35 kV
- Nadzemní VN do 35 kV
- Podzemní VVN 110 kV
- Nadzemní VVN 110 kV
- TR** Transformovna (nad 52 kV)
- TS** Stanice do 52 kV - složárová
- TS** Stanice do 52 kV - zděná
- Investice ČEZ ve výstavbě
- Cizí vedení - vše





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

### **V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### **V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

**Ing. Josef Knotek**

---

Od: Ing. Josef Knotek [knotek@centroprojekt.cz]  
Odesláno: 11. července 2011 10:58  
Komu: 'cez@cez.cz'  
Kopie: Váňa Václav  
Předmět: Žádost o vyjádření k existenci zařízení k č.j. 001035471979  
Přílohy: Žádost.pdf; plná moc.pdf; Stanovisko.pdf; Uhlířské Janovice situace.pdf

**VĚC: DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy**  
**Žádost o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy**  
**K Č.j. 001035471979**

---

Vážení,

Na základě Vašeho vyjádření ze dne 1.7.2011 (viz příloha) Vám zasíláme žádost o vyjádření.

Jedná se o rozestavěný objekt, na němž byly práce roku 2002 přerušeny.

Současný investor – Středočeský kraj – má v úmyslu rozestavěný objekt dokončit.

Centroprojekt a.s. inženýrskou činnost pro investora (na základě plné moci) zajišťuje.

**Žádáme Vás tímto o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy**

Prosíme Vás o vyřízení naší žádosti, v případě jakýchkoliv pochybností, popř. nutnosti osobní konzultace nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Knotek Josef

Ing. Josef Knotek  
CENTROPROJEKT a.s.  
Štefánikova 167  
760 30 Zlín  
tel.: +420 576 011 366  
fax: +420 576 011 304  
mob.: +420 604 296 123  
mailto: [knotek@centroprojekt.cz](mailto:knotek@centroprojekt.cz)





# ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci zařízení distribuční soustavy v zájmovém území

## PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

**ČEZ Distribuce, a.s.** | Pásová – Podmoky, Teplická 274/8, PSČ 406 02 | IČ: 24720035 | DIČ: CZ24720035 | zapsána v obchodním rejstříku  
veřejném krajském soudním listinářském oddělení, vložka 2146 | licence na distribuci elektřiny č. 10105689 |  
registrační číslo OTE 716 | info@cezdistibuce.cz | www.cezdistibuce.cz | zákaznická linka 840 840 340 |

D

### ŽÁDÁM O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A O ZÁKRES TOHOTO ZAŘÍZENÍ VE SPRÁVĚ PDS NA TOMTO ÚZEMÍ

NÁZEV AKCE DS UHLÍŘSKÉ JANOVICE – BASTAVBA STÁVAJÍCÍ BUDOVY  
ULICE, OBEC UHLÍŘSKÉ JANOVICE  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ UHLÍŘSKÉ JANOVICE  
POZEMEK ČÍSLO 2322/2

#### ŽADATEL

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO č.j. 001035471979  
JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NÁZEV FIRMY STŘEDOČESKÝ KRAJ  
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA FIRMY ZBOROVSKÁ 11 ; PRAHA  
ULICE, OSADA ZBOROVSKÁ Č.P./Č.OR. 11  
OBEC / MÍSTNÍ ČÁST PRAHA PSČ 150 00  
DATUM NAROZENÍ / IČ 70 89 10 95  
KONTAKTNÍ OSOBA ing. KNOTEK JOSEF TELEFON 604 296 123

ADRESA PRO ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NÁZEV FIRMY CENTROPROJEKT a.s.  
ULICE, OSADA ŠTEFÁNKOVA Č.P./Č.OR. 167  
OBEC / MÍSTNÍ ČÁST ZLÍN PSČ 760 01


Nedílnou součástí této žádosti je snímek katastrální mapy (v maximálním akceptovatelném měřítku 1:2880) se zákresem zájmového území ve formě polygonu.

#### ZA ŽADATELE

ve ZLÍNĚ DNE 11.7.2011

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

ing. KNOTEK JOSEF  
HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU



PODPIS (RAZÍTKO)

## Ing. Josef Knotek

Od: Skupina ČEZ [cez@cez.cz]  
Odesláno: 14. července 2011 8:01  
Komu: knotek@centroprojekt.cz  
Předmět: Žádost o vyjádření k existenci zařízení

Vážený pane Knotku,

dovolte, abychom reagovali na Váš e-mail ze dne 11. 7. 2011 týkající se vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. v lokalitě Uhlířské Janovice.

Váš požadavek byl předán příslušnému pracovníkovi k dořešení pod číslem jednacím 1035733127.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na e-mailové adrese [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz).

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Petra Kavalířová  
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.  
na základě plné moci

Guldenerova 2577/19  
303 28 PLZEŇ  
tel.: 840 840 840  
fax: 371 102 008  
e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz)

=====>Původní zpráva<===== ID e-mailu:000000639206-2011

Od: [knotek@centroprojekt.cz](mailto:knotek@centroprojekt.cz); A-0026382010

Komu: QPBCSEMAIL13; [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz)

Odesláno: 11.07.2011, 10:58:50

Předmět: Žádost o vyjádření k existenci zařízení k č.j. 001

VĚC: DS Uhlířské Janovice - Dostavba stávající budovy Žádost o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy K Č.j. 001035471979 Vážení,

Na základě Vašeho vyjádření ze dne 1.7.2011 (viz příloha) Vám zasíláme žádost o vyjádření. Jedná se o rozestavěný objekt, na němž byly práce roku 2002 přerušeny. Současný investor - Středočeský kraj - má v úmyslu rozestavěný objekt dokončit. Centroprojekt a.s. inženýrskou činnost pro investora (na základě plné moci) zajišťuje. Žádáme Vás tímto o vyjádření k existenci zařízení distribuční soustavy. Prosíme Vás o vyřízení naší žádosti, v případě jakýchkoliv pochybností, popř. nutnosti osobní konzultace nás prosím kontaktujte.

S pozdravem Ing. Knotek Josef Ing. Josef Knotek  
CENTROPROJEKT a.s. Štefánikova 167 760 30 Zlín tel.: +420 576 011 366 fax: +420 576 011 304 mob.: +420 604 296 123 mailto: [knotek@centroprojekt.cz](mailto:knotek@centroprojekt.cz) testLOGCTP