

CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikova 167
Zlín
760 30 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 21. 6. 2011

NAŠE ZNAČKA
001035269666

LINKA
840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín 7. 7. 2011

**Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Změna stavby před dokončením, Domov pro seniory - přípojka telefonní, k. ú. Uhlířské Janovice**

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci energetického zařízení ze dne 21. 6. 2011 Vám sdělujeme, že ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s.** Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní. V případě **podzemních** energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací pět dní předem požádat o **vytyčení** prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat prostřednictvím Zákaznické linky o **souhlas s činností v ochranném pásmu**. Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto vyjádření je platné 1 rok od 7. 7. 2011 a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro potřeby územního či stavebního řízení, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru / zdroje elektrické energie či navýšení rezervovaného příkonu / výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

S pozdravem


Ivana Michálková
ČEZ Distribuce, a.s.
Oddělení Dokumentace Benešov

Přílohy

1x mapa zájmového území

1x podmínky činnosti v ochranném pásmu

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín 4, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | zásilací adresa pro zákazníky: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

Platí pouze s vyjádřením
č. 1035269666

ze dne: 7.7.2011

Poznámka:

N

Legenda

Trasy el. sítí

— Podzemní vedení NN

--- Nadzemní vedení NN

— Podzemní VN do 35 kV

--- Nadzemní VN do 35 kV

— Podzemní VVN 110 kV

--- Nadzemní VVN 110 kV

TR Transformovna (nad 52 kV)


TS Stanice do 52 kV - stožárová

TS Stanice do 52 kV - zděná

— Investice ČEZ ve výstavbě

— Cizí vedení - vše





PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



POUZE PRO INTERNÍ POTŘEBY
místní pracoviště
ČEZ Distribuce, a.s.
Dukelských hrdinů 583
280 90 Kolin IV

ČEZ Správa majetku
Podatelstvo ČEZ
21-06-2011
DOŠLO DNE

OVNOVÁNO
ÁSTEČNĚ

ČEZ Distribuce a.s.
Teplická 874/8

405 02 Děčín 4

P1A11000179802

NAŠE ZNAČKA
UJ/ZSD/001

VYŘIZUJE/LINKA
ing. Knotek/604296123

DATUM
20.6.2011

VĚC: DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy
Žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení – změna stavby před dokončením
SO 06 PŘÍPOJKA TELEFONNÍ

Vážení,
v příloze Vám zasíláme projektovou dokumentaci Domova pro seniory Uhlířské Janovice –
Dostavba stávající budovy – **SO 06 Přípojka telefonní.**

Projektová dokumentace byla zpracována na rozestavěný objekt, na němž byly práce roku 2002 přerušeny. Současný investor – Středočeský kraj – má v úmyslu rozestavěný objekt dokončit. Projektovou dokumentaci zpracoval Centroprojekt a.s., a rovněž inženýrskou činnost pro investora (na základě plné moci) zajišťuje.

Dokumentace byla zpracována za účelem zajištění povolení změny stavby před dokončením. Původní stavební povolení přípojku telefonní blíže nespecifikovalo – proto ji bylo nutno dořešit. Přípojka je vedena v trase stávajícího kabelu ulicí Mánesova, protíná ulici Topolová a dále přes pozemek investora 2324/2. (viz projektová dokumentace – výkres situace a poslední stránka technické zprávy)

Žádáme Vás tímto o stanovisko k části projektové dokumentaci, kterou Vám v příloze zasíláme. Protože máme podle zákona povinnost zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu, požadujeme rovněž vyznačení stávajících tras.

Prosíme Vás o vyřízení naší žádosti v co nejkratším čase, v případě jakýchkoliv pochybností, popř. nutnosti osobní konzultace nás prosím kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Knotek Josef

Kontakt:
CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
tel.: +420 576 011 366
mob.: +420 604 296 123
mail: knotek@centroprojekt.cz

pochybnosti, popr.
CENTROPROJEKT a.s.
Štefánikovo 167
760 30 Zlín
16
CENTROPROJEKT