



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

CENTROPROJEKT a.s.

Štefánikova 167

760 30 Zlín

Č. J.: 2998/11/2/ESM

VYŘIZUJE / LINKA
H. Konopová/ 327 588115

KUTNÁ HORA
dne: 14.7.2011

Věc: DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy, SO 03 přípojka vodovodu, SO 04 přípojka kanalizace splaškové a dešťové – vyjádření pro stavební řízení – změna stavby před dokončením

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro stavební povolení
Projektant: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Číslo projektu: 102292
Investor: Středočeský kraj

Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení - změna stavby před dokončením - DS Uhlířské Janovice – Dostavba stávající budovy, SO 03 přípojka vodovodu, SO 04 přípojka kanalizace splaškové a dešťové.

V současné době je na pozemek přivedena stávající vodovodní přípojka z potrubí PE D 90 ukončena ve zděné vodoměrné šachtě na hranici parcely. V rámci stavby bude provedena nová vodoměrná šachta (stávající šachta je v nevyhovujícím stavu), která bude vystrojena vodoměrnou sestavou a fakturačním vodoměrem. Předpokládaný průměrný odběr vody a množství odvedených splaškových vod bude $Q_p = 85,3 \text{ m}^3/\text{den}$ (0,98 l/s).

Dále v rámci dostavby objektu bude provedeno propojení stávající areálové kanalizace přípojkou PVC DN 250 v délce 8 m do stávající jednotné kanalizace DN 300. Napojení bude provedeno do stávající šachty Š 60. Do stávající kanalizace budou odváděny splaškové i dešťové vody. Tukové odpadní vody budou předčištěny v odlučovači tuků.

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. v dané lokalitě vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Souhlasíme s napojením na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu při dodržení následujících podmínek:

- podmínkou pro napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizaci je nutná úprava stávající šachty Š 60,
- požadujeme v místě lomu kanalizační přípojky „P“ osadit revizní šachtu (tj. 8 m od napojení na stávající kanalizaci),
- na vodovodní přípojce doporučujeme osadit prefabrikovanou vodoměrnou šachtu z důvodu vodotěsnosti,
- vypouštěná odpadní voda musí splňovat limity kanalizačního řádu Města Uhlířské Janovice. Kontrolní vzorky se budou odebírat v revizní šachtě (v místě vstupu vyčištěné odpadní vody do kanalizace),

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

- kontrolní odběry pro rozbor provádět v četnosti 4 x za rok v ukazatelích BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, EL, pH, NH₄⁺, Pcelk, Ncelk a výsledky pravidelně předkládat správci veřejné kanalizace Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora,
 - přesnou trasu našich zařízení je nutno vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – provoz Zruč nad Sázavou a provoz ČOV,
 - vodovodní a kanalizační přípojky provádí Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. nebo s jejím souhlasem jiný zhotovitel s podmínkou, že napojení na stávající vodovod a kanalizaci a osazení vodoměrné sestavy provádí výhradně zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. Napojení na stávající kanalizaci provede provoz služeb, pan Jiří Růžička, tel: 724 983 215,
 - před provedením montáže nové přípojky vody a kanalizace bude doručena naší společnosti žádost o zřízení nového odběrného místa (formulář žádosti je přílohou tohoto vyjádření) a vlastník uzavře s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s. smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
 - ve smyslu ustanovení § 15 odst.3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se vodovodní potrubí nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému,
 - při napojení na kanalizaci není přípustné napojení domovních instalací přes žumpy nebo malé čistírny odpadních vod (včetně septiků),
 - kanalizační přípojka bude zaústěna do dna stávající kanalizační šachty,
 - místo napojení a trasu přípojky potvrdí písemně, před zakrytím potrubí, odpovědný pracovník naší společnosti,
 - po dokončení kanalizační přípojky vyzve žadatel provozovatele k účasti na převímce dokončené stavby. Podkladem pro převímku je soulad s podmínkami stanovenými v tomto vyjádření, dokumentace podle skutečného provedení, zápis o zkoušce vodotěsnosti,
 - je nutno dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení, ochranné pásmo dle zák. 274/2001 Sb. - § 23, kolmé křížení s ostatními inženýrskými sítěmi v chrániče (ČSN 73 6005),
 - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Michal Eder, provoz Zruč nad Sázavou, tel. 327 531110, nebo jím pověřený pracovník,
 - odpovědným pracovníkem kanalizací je pan Radek Jansa, Kutná Hora, tel. 327 513351, nebo jím pověřený pracovník,
 - požadujeme písemné ohlášení zahájení prací.
- Vyjádření má platnost 12 měsíců.

Hana Koňopová
evidence a správa majetku

Vodohospodářská společnost
Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz služeb
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100