

CENTROPROJEKT a.s.

Štefánikova 167  
760 30 Zlín

naše značka  
3379/11/179

vyřizuje  
Jiří Macháček

datum  
18.07.2011

věc

**Domov pro seniory  
Odběrné plynové zařízení**

Obec: Uhliřské Janovice  
Ulice: Neuvedeno  
K.ú. - p.č.: Uhliřské Janovice-2324/2

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:  
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha

Účel stanoviska:  
odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

RWE Distribuční služby, s.r.o. vydává souhlasné stanovisko k předložené PD na odběrné plynové zařízení na základě uzavřené smlouvy o připojení č. 310090001136 a podmínek v této smlouvě uvedených. Stanovisko je vydáno pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu a fakturačního plynoměru.

Umístění HUP : hranice pozemku

**Měřicí zařízení (přístroj):**

Měření dodávky zemního plynu bude umístěno v pilířku měření na trvale přístupném pozemku za HUP. Zajišťováno bude rotačním plynoměrem Roots TQM G25 DN 50(RO\_631-RO G25/50) - stavební délka 171mm s vertikálním směrem proudění plynu (shora-dolů), umístěným za uzávěrem, filtrem na vstupním tlaku 300 kPa. Okolo plynoměru bude zřízen obtok s uzavírací armaturou, kterou lze zaplombovat v uzavřené poloze, uživatelskou plombou RWE. Součástí měření bude rovněž návarek s uzavíracím kohoutem pro ukazovací manometr o průměru 160mm, který bude osazen min 300mm za plynoměrem a návarek na ukazovací stonkový teploměr, který bude osazen min 600mm před plynoměrem. Požadujeme osadit přírubové uzávěry před a za plynoměr a dále na ochoz plynoměru. Při návrhu osazení plynoměru nutno respektovat TPG 934 01. Montáž a dodávku plynoměru zajistí RWE Distribuční, s.r.o. Ukazovací manometr a teploměr včetně montáže zajistí na své náklady odběratel před instalací plynoměru. Pro toto OM bude odborem měření stanoven přepočtový koeficient. Případné dotazy ohledně místa měření směřujte na p. Jiřího Podlipného, tel. 495 563 320, nebo jiri.podlipny@rwe.cz. Předpokládané zahájení dodávky plynu říjen 2012. V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ, mohou být odběrateli přeúčtovány náklady spojené s opravou plynoměru.

Jedná se o obchodní měření spotřeby ZP - typ: C.

K plynoměru bude zajištěn nepřetržitý přístup.

Odběrné plynové zařízení nesmí poškozovat měřicí zařízení GasNet, s.r.o.

RWE  
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

T +420 532 221 111  
F +420 545 578 571  
E info\_ds@rwe.cz  
I www.rwe.cz

IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního  
rejstříku:  
Krajský soud v Brně,  
oddíl C, vložka 57165,  
dne 26. 7. 2007

Bankovní spojení:  
ČSOB  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300



Pro další korespondenci nebo jednání uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Zpracoval:

Jiří Macháček

technik plynárenských zařízení

pracoviště ROSS-Votice

+420261153513

jiri.machacek@rwe.cz

Přílohy:

Neuvedeno

Rozdělovník:

Neuvedeno

**RWE Distribuční služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

