



Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj

**CENTROPROJEKT a.s.**  
**Ing. Josef K n o t e k**  
**Štefánikova 167**  
**760 30 Zlín**

Váš dopis: UJ/ZSD/001	Ze dne: 27.07.2011	Naše č.j.: D 3781/4.52/11/15.7	Vyřizuje/linka: Ditrich / 4269	Ze dne: 23.08.2011
--------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedený Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj (dále jen OIP) projektovou dokumentaci stavby:

Název: „Domov pro seniory Uhlířské Janovice – dostavba stávající budovy“  
Změna stavby před dokončením

Místo: Uhlířské Janovice

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 708 91 095

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, IČ: 269 07 241

Žádost o vyjádření k dokumentaci předložil výše nadepsanému OIP projektant dopisem dne 28. července 2011.

### Po posouzení projektové dokumentace OIP konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Předložená projektová dokumentace (dále jen PD) uvádí ochranu před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41, v současnosti je platnou ČSN 332000-4-41 ed.2., s některými odlišnými požadavky na elektrické zařízení, instalace.
2. V rámci určení vnějších vlivů pro elektrická zařízení není uvedeno posouzení prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem (normální, nebezpečné, zvláště nebezpečné).
3. Při určení vnějších je v určitých kuchyňských prostorech stanoven vliv AD3 (vodní tříšť), vytvářející prostory zvláště nebezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem, bez uvedení opatření, která uvedený vliv podmiňují (oplach podlah, stěn, popř. zařízení vodou ?).



4. V rámci určení vnějších vlivů není řešen vliv omezené schopnosti osob BA3.
5. Prostory vodoléčba, lůžkové jednotky jsou v rámci zdravotnické technologie charakteru místností pro lékařské účely dle ČSN 332140 - není řešeno v rámci stanovení vnějších vlivů pro el. zařízení.
6. U ochrany před bleskem není deklarována hladina ochrany LPL (viz ČSN EN 62305).
7. Při realizaci napájení určitých el. zařízení z DA (UPS) nutno respektovat a ověřit splnění požadavků na ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí (viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2) ve všech možných provozních i nouzových stavech a konfiguracích napájení.
8. Vzhledem k tomu, že jde o objekt pro shromažďování více než 200 osob, příp. s některými prostory zvláště nebezpečnými z hlediska úrazu elektrickým proudem, OIP upozorňuje, že takovéto el. zařízení lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska (čl. 5 příloha č.2 vyhlášky č. 73/2010 Sb.), vydávaného TIČR Praha.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.**


**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vypracoval(i): Ditrich, Ing. Šobora

Oblastní inspektorát práce  
pro Středočeský kraj  
Ve Smečkách 29  
110 00 Praha 1

  
Ing. Jiří Matyáš  
vedoucí odboru inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby

**Odesílatel**

Název: Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 599/29, 11000 Praha, CZ

ID schránky: nhtefdc

Typ schránky: OVM

**Příjemce**

Název: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 76030 Zlín, Česká republika

Dodáno: 23.8.2011 15:28:14

**Obecné informace**

Věc: Vyjádření k PD

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: 3781/4.52/11/15.7.

Naše sp. zn.: 4-2011-3781

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Ing. Josef Knotek

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fiktí: ☐

**Přílohy**

3781.pdf

**Odesílatel**

Název: Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 599/29, 11000 Praha, CZ

ID schránky: nhtefdc

Typ schránky: OVM

**Příjemce**

Název: CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 76030 Zlín, Česká republika

Dodáno: 23.8.2011 15:28:14

**Obecné informace**

Věc: Vyjádření k PD

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: 3781/4.52/11/15.7.

Naše sp. zn.: 4-2011-3781

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Ing. Josef Knotek

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

**Přílohy**

3781.pdf