

RM1 š x v x h: 2000 x 800 x 350

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ JEDNOSTRANNÝ, DĚLIT PO POLÍCH

VŠECHNY VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP30/20

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C

OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

V SÍTI "TN": - čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2

V SÍTI "TN": - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1

V SÍTI "TN": - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ

- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POJISTKAMI A JISTIČI

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

1/2

Generální projektant: REALSTAV MB , spol. s r.o. Klaudíánova 124, Mladá Boleslav IČ: 256 852 10 Tel.: 326 323 419, 725 582 587	Projektant části: Iva Lněničková D.1.4 ELEKTROINSTALACE Kladina 67, Sezemice IČ: 735 95 110 Tel.: 775 068 804 Iva.Lnenickova@email.cz		
AKCE: Snížení energetické náročnosti budovy Domov Domino Zavidov.			
Vedoucí projektant: Ing. arch. Petr Ovčáčík (ČKA 02361)			
Investor: Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Zavidov 117, 270 35 Petrovice			
Místo: Zavidov 117, 270 35 Petrovice		Razítko a podpis:	
Profese: D.1.4. ELEKTROINSTALACE		Datum: 10/2016	Paré:
		Stupeň: DVZ	
		Měřítko: -	
Výkres: ROZVÁDĚČ RM1		Část: D.1.4	
		Č.výkresu	06