

Profil zadavatele

V Říčanech dne 06.12.2021

Reg. č.: vz-435/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „II/273 Nebužely - Mšeno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	U položky č. 3 v SO 101 (014132 - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) je v její poznámce uveden kód odpadu 12 01 16 (Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky). Prosíme o podrobnější vysvětlení výskytu tohoto odpadu ve stavbě nebo o případnou úpravu kódu nebezpečného odpadu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Uvedený kód byl stanoven zpracovatelem PD nesprávně. Položka 014132 byla upravena na kódy odpadu 17 03 01 a 17 05 03.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	Ve vybourávané konstrukci stávající vozovky byla dle laboratorních výsledků sond zjištěna kontaminace podkladních vrstev PAU. Vzhledem k velkým finančním rozdílům na skládkování kontaminovaného materiálu PAU na skládkách nebezpečného odpadu u kvalitativních tříd kontaminace ZAS-T3 a ZAS-T4, navrhuje položku skládkování nebezpečného odpadu rozdělit na dvě položky dle těchto kvalitativních tříd, odhadnout jejich předpokládané množství v konstrukci a následně položky fakturovat dle skutečnosti. Bez tohoto opatření není možné náklady na skládkování nebezpečného odpadu v nabídce správně stanovit a při realizaci správně fakturovat.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: Zpracovatel PD upravil položku 014132 (poř.č.2), kde stanovil předpokládanou hmotnost nebezpečného odpadu třídy kontaminace ZAS-T4. Pro ostatní odpad třídy kontaminace ZAS-T3 byla do soupisu prací doplněna nová položka 014102 – POPLATKY ZA SKLÁDKU (poř.č.4). Obecně se předpokládá významnější podíl odpadu třídy ZAS-T3, nicméně ani výskyt ZAS-T4 nelze zcela vyloučit.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Dle Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo zajišťuje vybraný zhotovitel také pořízení geometrických plánů a fotodokumentace. Pro tyto práce ale nejsou v

	předloženém soupisu prací uvedeny příslušné položky. Prosíme o jejich doplnění do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	Požadavek na zajištění geometrických plánů byl ze Zadávací dokumentace odstraněn (předmět plnění str. 4). Náklady spojené s fotodokumentací budou rozpuštěny v položkách soupisu prací.

Příloha 1 – aktualizovaný Soupis prací

Příloha 2 – aktualizovaná Zadávací dokumentace

V souvislosti se zpracováním dotazů k ZD zadavatel stanovuje novou předpokládanou hodnotu zakázky na 53.577.782,65 Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28.12.2021 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel