

Jana Sklenaříková
Roháčova 837
280 02 Kolín III

Č.j. 1059/11 Fu/ 254 / 11 Vyřizuje Funda / 321 737 183 V Kolíně dne 26.9.2011

Věc: VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Rekonstrukce a dostavba Regionálního muzea**
MÍSTO: **Kolín, Karlovo nám. Č.p.8**
STUPEŇ PD: **SP**
PROJEKTANT: **IHARCH s.r.o.**
INVESTOR: **Středočeský kraj**

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

Nové vodovodní rozvody budou napojeny na stávající vodovodní přípojku dle předložené PD.

Nové kanalizační svody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku dle předložené PD.

 **VODOS Kolín** 13

VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Ing. Fišera Jaroslav
ředitel



Toto vyjádření má platnost dva roky.

Příloha: 1x PD

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů(dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dní předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodos s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
- j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik(provoz Kolín – 777 145 107), pí. Mojžíšová Marie(provoz okolních obcí – 777 145 109), pí. Ing. Seifertová Helena(provoz Kostelec nad Č. Lesy – 777 145 110) a p. Mlynář Martin(provoz kanalizace – 777 145 134). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, či že vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.